ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari n°998 c/ Arasa

A: MINISTERIO PUBLICO /FISCALIA (FGE)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MODALIDAD :..... PREVENTIVO

En la Ciudad de Asunción , a los 13 días del mes de Setiembre de 2024, se deja constancia entre las Partes , de la realización satisfactoria a los servicios de mantenimientos preventivos de los Ascensores n° 99062/84067 (Bloque 1) conforme a la Orden n°..49919.....

Astelev
Ascensores
Servicio Técnico

Lic. Rubén Morales Rivas
Administrador Sede Central.-
Ministerio Público

Lic. Carlos Villasboa
Director Interino
Dirección Administrativa
Ministerio Público

111

ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº998 c/ Arasa

A: MINISTERIO PUBLICO /FISCALIA (FGE)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MODALIDAD :..... PREVENTIVO

En la Ciudad de Asunción , a los 13 días del mes de Setiembre de 2024, se deja constancia entre las Partes , de la realización satisfactoria a los servicios de mantenimientos preventivos de los Ascensores nº 96414/96415/96416 (Bloque 8) conforme a la Orden nº..49919..

Astelev
Ascensores
Servicio Técnico

Rafael Zorrilla Irrazábal
Ofic. Adm. Finan. y de Apoyo
Coordinación Administrativa
Ministerio Público

Lic. Carlos Villasboa
Director Interino
Dirección Administrativa
Ministerio Público

ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari n°998 c/ Arasa

A: MINISTERIO PUBLICO /FISCALIA (FGE)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MODALIDAD :..... PREVENTIVO

En la Ciudad de Asunción , a los 13 días del mes de Setiembre de 2024, se deja constancia entre las Partes , de la realización satisfactoria a los servicios de mantenimientos preventivos de los Ascensores n° 16470/124809 y 124810 (Sede 1) conforme a la Orden n°.....49919.

Astelev
Ascensores
Servicio Técnico

P/A
Diego García León
Administración Sede 1
Ministerio Público

Lic. Carlos Villasboa
Director Interino
Dirección Administrativa
Ministerio Público

115

ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari n°998 c/ Arasa

Asunción, 13 de Setiembre de 2024

A: MINISTERIO PUBLICO /FISCALIA (FGE)

INFORME TECNICO

MODALIDAD :..... PREVENTIVO

****A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores n°16470/124809 y 124810 (Sede 1)*

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos, los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpiezas, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- Soporte técnico de Diagnostico, prevención y solución de fallas.
- Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de máquinas.
- Inspección, limpieza y lubricación de máquinas de tracción, poleas de tracción y desvío.
- Inspección, limpieza, lubricación y ajustes de frenos.
- Inspección y limpieza de corona, sinfín máquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones
- Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabinas e iluminación de cabinas y botoneras y señalizaciones de pisos.
- Inspección de seguridades electromecánicas
- Inspección y limpieza de recorrido de ductos.
- Inspección y ajuste de frenos hidráulicos y/o electromecánicos
- Inspección, limpieza y lubricación de polea regulador
- Inspección y limpieza de sala de maquinas

- Inspección y lubricación de limitadores de curso
- Inspección y ajustes de relés y llaves en cabinas.
- Inspección, ajuste, lubricación y limpieza de operador de puertas y reglas de seguridad
- Inspección, verificación y ajuste de lámparas de iluminación de cabinas.

Astelev Ascensores Servicio Técnico

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRADOR DE LA SEDE

P/a

Diego García León
Administración Sede 1
Ministerio Público

Lic. Carlos Villasboa
Director Interino
Dirección Administrativa
Ministerio Público

116

ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº998 c/ Arasa

Asunción, 13 de Setiembre de 2024

A: MINISTERIO PUBLICO /FISCALIA (FGE)

INFORME TECNICO

MODALIDAD : ..... PREVENTIVO

****A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores nº 99062/84067 (Bloque 1)*

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos, los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpiezas, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- Soporte técnico de Diagnostico, prevención y solución de fallas.
- Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de máquinas.
- Inspección, limpieza y lubricación de máquinas de tracción, poleas de tracción y desvío.
- Inspección, limpieza, lubricación y ajustes de frenos.
- Inspección y limpieza de corona, sinfín máquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones
- Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabinas e iluminación de cabinas y botoneras y señalizaciones de pisos.
- Inspección de seguridades electromecánicas
- Inspección y limpieza de recorrido de ductos.
- Inspección y ajuste de frenos hidráulicos y/o electromecánicos
- Inspección, limpieza y lubricación de polea regulador
- Inspección y limpieza de sala de maquinas

- Inspección y lubricación de limitadores de curso
- Inspección y ajustes de relés y llaves en cabinas.
- Inspección, ajuste, lubricación y limpieza de operador de puertas y reglas de seguridad
- Inspección, verificación y ajuste de lámparas de iluminación de cabinas.

Astelev Ascensores Servicio Técnico

SERVICIO TECNICO

Lic. Ruben Morales Rivas
Administrador Sede Central.-
Ministerio Público

ADMINISTRADOR DE LA SEDE

Lic. Carlos Villasboa
Director Interino
Dirección Administrativa
Ministerio Público

112

ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº998 c/ Arasa

Asunción, 13 de Setiembre de 2024

A: MINISTERIO PUBLICO /FISCALIA (FGE)

INFORME TECNICO

MODALIDAD :..... PREVENTIVO

****A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores nº 96414/96415/96416 (Bloque 8)*

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos, los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpiezas, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- Soporte técnico de Diagnostico, prevención y solución de fallas.
- Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de máquinas.
- Inspección, limpieza y lubricación de máquinas de tracción, poleas de tracción y desvío.
- Inspección, limpieza, lubricación y ajustes de frenos.
- Inspección y limpieza de corona, sinfín máquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones
- Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabinas e iluminación de cabinas y botoneras y señalizaciones de pisos.
- Inspección de seguridades electromecánicas
- Inspección y limpieza de recorrido de ductos.
- Inspección y ajuste de frenos hidráulicos y/o electromecánicos
- Inspección, limpieza y lubricación de polea regulador
- Inspección y limpieza de sala de maquinas

- Inspección y lubricación de limitadores de curso
- Inspección y ajustes de relés y llaves en cabinas.
- Inspección, ajuste, lubricación y limpieza de operador de puertas y reglas de seguridad
- Inspección, verificación y ajuste de lámparas de iluminación de cabinas.

Astelev Ascensores Servicio Técnico

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRADOR DE LA SEDE 114

Coordinación Administrativa
Ministerio Público

Lic. Carlos Villasboa
Director Interino
Dirección Administrativa
Ministerio Público