ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los 17 días del mes de Agosto del año dos mil veintiún, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena Sección de Control y Seguimiento, el Sr. Carlos Aguilera, Administrador de Contratos, El Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa BRITAM S.A., correspondientes al mes de Agosto, según Contrato N° 035/18. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N° de Itemn	Descripción	CANT.	OBSERV
1	**Mantenimiento preventivo de aire acondicionado**		
1.2	Computadora con el software de supervisión del funcionamiento del sistema. Verificar y registrar los parámetros más importantes.	2	REALIZADO
1.3	Verificación , limpieza y mantenimiento de tableros de llaves, ups, transformador u otro dispositivo existente	1	REALIZADO
1.4	Verificación y limpieza de la sala técnica , equipos u otros dispositivos instaladas en las mismas	1	REALIZADO
1.7	Control de válvulas y llaves	1	REALIZADO
1.8	Verificación de cañerías	1	REALIZADO
1.10	Verificar señalización de control y purgar ; Aire en la red de agua	1	REALIZADO
1.11	Control de Filtro Hidráulico	2	REALIZADO
1.12	Control de Flow Swich	1	REALIZADO
1.16	Limpieza e cajas sifonadas y registros	2	REALIZADO
1.24	Consumo Eléctrico	1	REALIZADO
1.28	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	1	REALIZADO
1.29	Verificar aislación térmica del evaporador	1	REALIZADO
1.30	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	1	REALIZADO
1.31	Medición del consumo eléctrico.	1	REALIZADO
1.32	Verificar arranque y parada de bombas.	1	REALIZADO
1.33	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	1	REALIZADO
1.34	Verificación del manómetro.	1	REALIZADO
	UMAS		
1.38	Medición de la carga eléctrica	2	REALIZADO
1.40	Limpieza de Filtro de Aire	1	REALIZADO
	FANCOILS		
1.53	Limpieza de filtros de aire	3	REALIZADO
1.54	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor.	4	REALIZADO
1.55	Revisión del sistema de drenaje.	4	REALIZADO
1.56	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador	6	REALIZADO

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

1.57	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección.	7	REALIZADO
1.60	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	1	REALIZADO
1.61	Limpieza general de extractores.	1	REALIZADO

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. --

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en dos fojas de un mismo tenor. ----------

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo