De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerias Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0994 730040
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py / M.R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0881

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 16/05/2025

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales del Hospital de Clínica.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales del Hospital de Clínica, según se detalla a continuación:

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
117	Mantenimiento preventivo. Limpieza enfriador secador de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
118	Mantenimiento preventivo. Verificacion de filtro de aire compresor de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
119	Mantenimiento preventivo. Limpieza enfriador compresor de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
120	Mantenimiento preventivo. Reseteo alarma compresor de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
121	Mantenimiento preventivo. Verificacion de rodamientos motor principal compresor de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
122	Mantenimiento preventivo. Verificacion de rodamientos motor ventilador compresor de aire.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
123	Mantenimiento preventivo. Verificacion del contactor compresor de aire.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
124	Mantenimiento preventivo. Limpieza compresor de OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
125	Mantenimiento preventivo. Verificacion presion de entrada compresor de OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
126	Mantenimiento preventivo. Verificacion de estados aros compresor de OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
127	Mantenimiento preventivo. Reseteo alarma compresor de OXIGENO.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
128	Mantenimiento preventivo. Verificacion del presostato compresor de aire.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
129	Mantenimiento preventivo. Verificacion de rele de proteccion compresor de aire.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
130	Mano de obra Mantenimiento Preventivo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 459.926. Acorde a la orden de compra N°0099890.-

JR INGENIERIA
Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM UNA

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

Habana 185 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0994 730040
e-mail: administración@jringenieria.com.py