TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 020

Fecha: 10/06/2021

Señores:

GABINETE MILITAR

Presente

Item Nº	Descripcion
	Mantenimiento / Reparación de acondicionador de Aire de ventana de 18000 BTU marca GOODWEARTHER
1	Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro
2	Provision y cambio de motor compresor.
3	Mano de obra
4	Provision y carga de gas refrigerante.
5	Mano de obra
6	Provision de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador.
7	Mano de obra
8	Deteccion de perdida de gas y soldadura de cierra.
9	Provision y cambio de sensor de ambiente
10	Mano de obra
11	Provision y cambio de sensor de temperatura

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Firma de Conformidad de Servicio

Propietario / Técnico