Integración Global

Asunción, 10 de Octubre del 2023

Señores
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Departamento de Informática
Atn.: David Cardozo
Presente

Ref.: ID 393084 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM – SB

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de someter a vuestra consideración el Informe de corrección de la presión de gas refrigerante del equipo de Aire Acondicionado de Precisión N° 2, la cual forma parte del contrato de referencia.

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica

Recibí el 10/-10/-2023
Manuel Torres R.

Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC

Integración Global

Corrección Realizada
AAP STULZ N° 2
N/S: 10026975

Se realizo la carga y calibración del gas refrigerante R 407C de la unidad N° 2 de Aire Acondicionado de Precisión Stulz WIB 8000 correspondiente al sistema de refrigeración del Datacenter.

El equipo queda operando con la presión adecuada en el circuito de refrigeración sin ningún inconveniente.
También la unidad queda configurada en modo rotación cada 12 hs.

Fin del Informe.

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica

Recibí el 10/-10/-2023
Manuel Torres R.

Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC