DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: MCN N° 07/2025.-	**Número de Contrato: 82/2025.-**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DEL INAC - I.D. 464957.		
Ubicación: INAC.-	**Monto contratado: Gs.80.000.000.-** **Monto certificado: Gs 18.477.000.-**	
Proveedor: SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO		
Periodo: 2025.-		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: David Delvalle.-	**s/ Res. N° 1175/2025**	**AERA N° ----------**
Fiscal Adjunto: ----------	**s/ Res. N° ----------**	**AERA N° ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 10 días del mes de septiembre del año 2025.

Certifican

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Dn. ADRIAN IARA DPTO. SOPORTE TECNICO Asunción TSCTA. David Delvalle Jefe Dpto. S. Técnico CICARO - INAC **Fiscal Titular**	***** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído				
Lote	**Ítem**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**
Mantenimiento Preventivo Grupo Electrogeno de 150 KVA Marca Power Stream PS150RKSN del Hangar INAC-KOIKA.				
	192	Verificación de cantidad de refrigerante. Agregar líquido refrigerante si es necesario	UNID.	1
	193	Mano De Obra	UNID.	1
	196	Limpieza de la cámara de sedimento y colador de la bomba alimentadora de combustible	UNID.	1
	197	Mano de obra	UNID.	1
	198	Cambio de filtro de aceite	UNID.	1
	199	Mano de Obra	UNID.	1
	202	Verificación de nivel de aceite lubricante en el colector	UNID.	1
	203	Mano de Obra	UNID.	1
	204	Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador	UNID.	1
	205	Mano de Obra	UNID.	1
	206	Cambio de aceite lubricante.	UNID.	1
	207	Mano de Obra	UNID.	1
	210	Cambio de filtro de Aire, en el caso de extrema suciedad.	UNID.	1
	211	Mano de Obra	UNID.	1
	214	Chequeo del nivel tanque de combustible	UNID.	2
	215	Mano de Obra	UNID.	1
	218	Revisión de calentador de camisas	UNID.	1
	219	Mano de Obra	UNID.	1
	220	Chequeo de mangueras de admisión de aire, sueltas o rotas, conexiones y sistema.	UNID.	1
	221	Mano de Obra	UNID.	1
	222	Chequeo de protectores en mal estado	UNID.	1
	223	Mano de Obra	UNID.	1
	226	Lubricación de conexiones de articulación	UNID.	1
	227	Mano de Obra	UNID.	1
	232	Chequeo de medidores y reguladores	UNID.	1
	233	Mano de Obra	UNID.	1
	234	Ajuste general	UNID.	1
	235	Mano de Obra	UNID.	1
	236	Verificación del Radiador. (Que esté libre de cuerpos que causen obstrucción) y limpieza en caso de ser necesario.	UNID.	1
	237	Mano de Obra	UNID.	1
	238	Control de funcionamiento del tablero de protección'' y mando	UNID.	1
	239	Mano de Obra	UNID.	1
	240	Control de funcionamiento del alternador	UNID.	1
	241	Mano de Obra	UNID.	1

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Div. APRIAL JAR DPTO. SOPORTE TÉCNICO DINAC
TSCE. David Delvalle Asistente Técnico

	242	Pruebas de arranque y parada en Automático y manual	UNID.	1
	243	Mano de Obra	UNID.	1
	244	Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados	UNID.	1
	245	Mano de Obra	UNID.	1
	246	Chequeo y cambio de terminales flojos, rotos	UNID.	1
	247	Mano de Obra	UNID.	1
	250	Chequeo de persianas	UNID.	1
	251	Mano de Obra	UNID.	1
	252	Chequeo de cables del regulador, excitador, estator	UNID.	1
	253	Mano de Obra	UNID.	1
	254	Chequeo de tiempo de transferencia a la carga	UNID.	1
	255	Mano de Obra	UNID.	1
	256	Chequeo de voltaje, frecuencia y amperes (con o sin carga)	UNID.	1
	257	Mano de Obra	UNID.	1
		Mantenimiento Correctivo Grupo Electrogeno de 150 KVA Power Stream		
	258	Provisión de Baterías 12V 90 amp Con borneras	UNID.	2
	259	Mano de Obra	UNID.	1
	296	Cambio de Correas	UNID.	2
	297	Mano de Obra	UNID.	1
	306	PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR	UNID.	1
	307	Mano de Obra	UNID.	1

Certifican

Fiscal Titular TSC Lic. Dania Delvalle Jefe Dpto. S. Técnico CICARO - INAC	***** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

GOBIERNO DEL PARAGUAY

DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil – INAC

INFORME
MCN N° 07/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DEL INAC".
ID N° 464.957

Luque, 10 de setiembre de 2025.

Se informa que la Empresa SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO en el marco del llamado MCN N°07/2025.- "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DEL INAC". – Contrato N° 82/2025.-, las provisiones requeridas conforme a la orden de fecha 10 de septiembre del corriente han sido recibido satisfactoriamente tal como indica el Certificado de Conformidad firmado por el Fiscal y la Notas de Remisión Nº 001-001-00011882, 0011883, 0011884 0011885, 0011886 y 0011887, de acuerdo a la siguiente planilla:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
192	VERIFICACION DE CANTIDAD DE REFRIGERANTE. AGREGAR LIQUIDO REFRIGERANTE SI ES NECESARIO	UNID.	1
193	MANO DE OBRA	UNID.	1
196	LIMPIEZA DE LA CAMARA DE SEDIMENTO Y COLADOR DE LA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE	UNID.	1
197	MANO DE OBRA	UNID.	1
198	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNID.	1
199	MANO DE OBRA	UNID.	1
202	VERIFICACION DE NIVEL DE ACEITE LUBRICANTE EN COLECTOR	UNID.	1
203	MANO DE OBRA	UNID.	1
204	VERIFICACION DE NIVEL DE ACEITE LUBRICANTE EN EL INDICADOR	UNID.	1
205	MANO DE OBRA	UNID.	1
206	CAMBIO DE ACEITE LUBRICANTE	UNID.	1
207	MANO DE OBRA	UNID.	1
210	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, EN EL CASO DE EXTREMA SUCIEDAD	UNID.	1
211	MANO DE OBRA	UNID.	1
214	CHEQUEO DEL NIVEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNID.	1
215	MANO DE OBRA	UNID.	1
218	REVISION DE CALENTADOR DE CAMISAS	UNID.	1
219	MANO DE OBRA	UNID.	1
220	CHEQUEO DE MAGUERAS DE ADMISION DE AIRE, SUELTAS O ROTAS, CONEXIONES Y SISTEMA	UNID.	1
221	MANO DE OBRA	UNID.	1

222	CHEQUEO DE PROTECTORES EN MAL ESTADO	UNID.	1
223	MANO DE OBRA	UNID.	1
226	LUBRICACION DE CONEXIONES DE ARTICULACION	UNID.	1
227	MANO DE OBRA	UNID.	1
232	CHEQUEO DE MEDIDORES Y REGULADORES	UNID.	1
233	MANO DE OBRA	UNID.	1
234	AJUSTE GENERAL	UNID.	1
235	MANO DE OBRA	UNID.	1
236	VERIFICACION DEL RADIADOR. (QUE ESTA LIBRE DE CUERPOS QUE CAUSEN OBSTRUCCION) Y LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO.	UNID.	1
237	MANO DE OBRA	UNID.	1
238	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE PROTECCION Y MANDO	UNID.	1
239	MANO DE OBRA	UNID.	1
240	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	UNID.	1
241	MANO DE OBRA	UNID.	1
242	PRUEBAS DE ARRANQUE Y PARADA EN AUTOMATICO Y MANUAL	UNID.	1
243	MANO DE OBRA	UNID.	1
244	CHEQUEO Y CAMBIO DE CABLES SUELTOS, FLOJOS, PELADOS, QUEMADOS.	UNID.	1
245	MANO DE OBRA	UNID.	1
246	CHEQUEO Y CAMBIO DE TERMINALES FLOJOS, ROTOS	UNID.	1
247	MANO DE OBRA	UNID.	1
250	CHEQUEO DE PERSIANAS	UNID.	1
251	MANO DE OBRA	UNID.	1
252	CHEQUEO DE CABLES DEL REGULADOR, EXCITADOR, ESTATOR	UNID.	1
253	MANO DE OBRA	UNID.	1
254	CHEQUEO DE TIEMPO DE TRANSFERENCIA A LA CARGA	UNID.	1
255	MANO DE OBRA	UNID.	1
256	CHEQUEO DE VOLTAJE, FRECUENCIA Y AMPERES (CON O SIN CARGA)	UNID.	1
257	MANO DE OBRA	UNID.	1
258	PROVISION DE BATERIA 12V 90 AMP CON BORNERAS	UNID.	1
259	MANO DE OBRA	UNID.	1
296	CAMBIO DE CORREAS	UNID.	1

297	MANO DE OBRA	UNID.	1
306	PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR	UNID.	1
307	MANO DE OBRA	UNID.	1

Atentamente;

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
Gral. Dix ADRIAN
GCIA ADMINISTRATIVA
DINAC

LIC. JORGE PEREZ
Administrador de Contrato.
INAC - DINAC