CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001076

San Lorenzo, 07 de Setiembre de 2021

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: Congreso Nacional Dirección:

Solicitante: Equipo: UPS S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de		
2UPS marca Riello de 100KVA		
* Ventilación de la Central	OK	
* Ventilación de la salida de UPS	OK	
* La UPS en funcionamiento Normal	OK	

CONGRESO NACIONAL · DGA · DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

07/09/21

GRAFISUR
Zavala Cué y 11 de Setiembre -Fndo. de la Mora Tel./Fax: 525 - 663 - e-mail: grafisur@hotmail.com
Habilitado N° 2116 - RUC.: 4731308-0 - 1 Tal. 50x3 - 001-001 - 0001051/0001100 - 16/06/2021 - es

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD