CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Folio Nº 0000038
SECCIÓN CONTABLE

Compromiso con la gente

Nº 02/2024

Formulario de Administrador de Contrato

PAC Nº: 01/2024	ID Nº: 422.806
Descripción del llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE	
Contrato Nº: 024/2023	Proveedor: E.E.C.
Convenio modificatorio de plazo:	----------
Convenio modificatorio de monto:	----------

ARQ. JUANA MARIA GONZALEZ NUÑEZ , Administrador/a del Contrato Nº 024/2023 , certifica que la empresa contratada ha cumplido satisfactoriamente con la prestación de servicios requerida según Orden de Servicio Nº 3 , de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentos integrantes del Contrato.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Nº7 – Plazo, Lugar y Condiciones de la provisión del Bien/Prestación del Servicio del Contrato.

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Misiones
SECCIÓN OBRAS CIVILES

Firma del Administrador/a del Contrato:

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

Fecha: 06/03/2024

El formulario de Administrador de Contrato deberá ser elaborado con relación al cumplimiento por parte del proveedor del plazo estipulado en el contrato, y emitido en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios solicitados.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Contralor y Secretario

Escaneado con CamScanner

Folio Nº 0000037
RENDICION CONTABLE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRALDE 120.000 BTU, HALL CENTRAL, PLANTA BAJA- PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA.



Arq. Cristina González
Jefa de Sección (II)

Escaneado con CamScanner

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADOS

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

RESPONSABLE DEL CONTROL: TÉCNICO LADISLAO MARTINEZ

DEPENDENCIA	ORDEN DE SERVICIO Nº	TRABAJO REALIZADO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE DEL CONTROL
* Sala de Visitas	Nº 4	• Limpieza y mant. de filtros, serpentinas. • Rebobinado y cambio de rulemans, recarga de gas R22.	• Ninguna	
* Hall Público P.B.	Nº 3	• Mant. y limpieza de filtros y serpentinas bandejas de drenajes. Rebobinado de rulemans, cambio de turbina de evaporadors.	Ninguna.	
* Despacho. Dra. Clara Isasi	Nº 5	• Mant. y limpieza de serpentinas, recarga de gas R22.	Ninguno.	
* Despacho. Dr. Pedro Duarte Segundo Piso.	Nº 6	• Mant. y limpieza de serpentinas, recarga de gas R22. Sustitución de Capacitor.	* El equipo debe ser controlado por una vez o cambiar compresor el que funciona no...	

FIRMA Y SELLO
Ladislao Martínez Galeano
Técnico Administrativo - Obras Civiles

Folio Nº 0000036
RENDICION CONTABLE

Escaneado con CamScanner