Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010237

Fecha: 15. 30. 06. 2021 Solicitante: Edificio José Falcon

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Bovedo Equipo Nº 1 y 2

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
3 Tras 200.000	Centro	380 Volts	36 Amp	21°C	10°C	275 Lbs	70 Lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento correctivo de Equipos de Aire Acondicionado tipo Centro Completa de 200.000 BTU/Hs marca TRANE
* Provisión y Cambio de (3 Tras) Compresor Tipo Alternativo 380 Vo/Hs 50 HZ
* Provisión y Carga de gas refrigerante F22 25 Kg
* Provisión y Cambio de circuito electrico trifasico Cableado de 10 mm TM y Cable de Uxeni en electro ducto 150 ml

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Eduardo Cabrera