RG Tecnoservice

Ingeniería - Inst. Eléctricas

Avda. Cap. del Puerto c/ Casanillo (a una cuadra del salon Maridel)
Area3 - Cel.: (0973) 530 033 - Ciudad del Este - Paraguay

Hora de llegada	
Hora de salida	
Km. inicial	
Km. parcial	

0000101

LUGAR	ESTACION / CLIENTE	Fecha: 14 / 07 / 2025
FACULTAD POLITECNICA (UNE)		

TELEFONO: | DIRECCION: CAMPUS UNIVERSITARIO KM 8 - C.D.E.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
OSCAR ECHEGUREN	TÉCNICO RESPONSABLE	
ADOLFO BENITEZ	TÉCNICO	

TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.

OBSERVACIONES

MATERIALES INSTALADOS		MATERIALES SOBRANTES	
CANT.	DETALLE	CANT.	DETALLE
120	CAMBIO DE FLUORESC. LED T8, 18W 6400K MIN.		
120	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE FLUORESCENTE		
50	CAMBIO DE FLUORESC. LED T8, 9W 6400K MIN.		
50	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE FLUORESCENTE		
10	CAMBIO DE PORTA FLUORESC. DOBLE T8 40W		
10	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE PORTA FLUORESC		
60	CAMBIO DE ZÓCALO (PAR) P/ LAMPARA FLUORESC.		
60	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE ZÓCALO		
6	CAMBIO DE EQUIPOS, REFLECTOR LED DE 10W		
6	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE REFLECTOR		
10	CAMBIO DE EQUIPOS REFLECTOR LED 200W		
10	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE REFLECTOR		

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Firma y Aclaración
Técnico Responsable

SOLUGRAF - Tel. (061) 502498 - 05 block 50/2 - 001 al 250 - 06/19

RG Tecnoservice

Ingeniería - Inst. Eléctricas

Avda. Cap. del Puerto c/ Casanillo (a una cuadra del salon Maridel)
Area3 - Cel.: (0973) 530 033 - Ciudad del Este - Paraguay

Hora de llegada	
Hora de salida	
Km. inicial	
Km. parcial	

0000102

LUGAR	ESTACION / CLIENTE	Fecha: 14 / 07 / 2025
FACULTAD POLITÉCNICA (UNE)		

TELEFONO: DIRECCION: CAMPUS UNIVERSITARIO KM 8 - CDE.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
OSCAR ECHEGUREN	TÉCNICO RESPONSABLE	
ADOLFO BENITEZ	TÉCNICO	Adolfo Benitez

TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.

OBSERVACIONES

MATERIALES INSTALADOS		MATERIALES SOBRANTES	
CANT.	DETALLE	CANT.	DETALLE
35	CAMBIO DE FOCO LED 20W 6000K MÍNIMO		
35	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE FOCOS.		
150	CAMBIO DE FOCO LED 50W 6000K MÍNIMO		
150	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE FOCOS		
10	CAMBIO DE PANEL/PLAFÓN LED 24W REDONDO ADOSAR		
10	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE PANEL LED		
10	CAMBIO DE LÁMPARAS VAPOR METÁLICO 400W		
10	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LÁMPARAS		
6	CAMBIO DE REACTOR DE 400W.		
6	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REACTOR		
6	CAMBIO DE CAPACITOR DE 400W.		
6	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPACITOR		

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Firma y Aclaración
Técnico Responsable

SOLUGRAF - Tel. (061) 502498 - 05 block 50/2 - 001 al 250 - 06/19

RG Tecnoservice

Ingeniería - Inst. Eléctricas

Avda. Cap. del Puerto c/ Casanillo (a una cuadra del salon Maridel)
Area3 - Cel.: (0973) 530 033 - Ciudad del Este - Paraguay

Hora de llegada	
Hora de salida	
Km. inicial	
Km. parcial	

0000103

LUGAR	ESTACION / CLIENTE	Fecha: 14 / 07 / 2025
FACULTAD POLITECNICA (UNE)		

TELEFONO | DIRECCION: CAMPUS UNIVERSITARIO KM 8 - CDE

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
OSCAR ECHEGUREN	TÉCNICO RESPONSABLE	
ADOLFO BENITEZ	TÉCNICO.	Adolfo Benitez

TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.

OBSERVACIONES

MATERIALES INSTALADOS		MATERIALES SOBRANTES	
CANT.	DETALLE	CANT.	DETALLE
15	CAMBIO DE FOTOCÉLULA C/BASE 1000W/1800VA		
15	MANO DE OBRA P/CAMBIO DE FOTOCELULA		
220	CAMBIO DE CABLERIO DE 2MM POR METRO		
220	MANO OBRA P/ CAMBIO DE CABLES		
100	CAMBIO DE CABLERIO DE 4MM POR METRO		
100	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CABLES		
12	CAMBIO DE LLAVES TM DE TABLERO DE 10.		
12	MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE LLAVES TM		
2	MANO DE OBRA P/ MANT. DE LAS CONEXIONES DEL TABLERO PRINCIPAL Y TAB. SECCIONAL.		
2	MANO DE OBRA P/ SERVICIO DE TENDIDO, CONEXIÓN DE EQUIPOS Y CABLES ELÉCTRICOS.		
6	MANO DE OBRA P/ MONTAJE DE DUCTOS Y AISLADORES DEL SISTEMA DE LA RED DE A.A.		
3	SERVICIO DE ABERTURA Y CIERRE DE SECCIONADOR FUSIBLE TIPO CUT OUT.		

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Firma y Aclaración
Técnico Responsable

SOLUGRAF - Tel. (061) 502495 - 05 block 50/2 - 001 al 250 - 06/19