TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 38/23

FL-CRA - 11

Versión 01

Dependencia Solicitante	**SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO**	
Fecha de Aprobación	31 de mayo del 2023	
Proveedor del Servicio	**INNOVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta	
Contrato MH N°	*CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**372-375-376-382-383-384-385/23.-**	
Nota de Remisión	**N° 761/762/763/764/765/766/767.-**	
Periodo	_____	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias del SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO.-**	

FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑÓ EL SERVICIO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES

Roberto Paredes
Funcionario Dpto. de Servicios Generales
DGB de Ministerio de Hacienda

Jefa del Dpto. de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Coordinación de Recursos Administrativos

Dr. Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

4 MAY 2023

ACTA DE REMISIÓN 0000767

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA.	Dependencia / Piso: DATA CENTER.
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.20.03.2433.
Presp. Nro.: 331/2023	Marca: GOODWEATHER.
O.S.Nro.: 385/2023	Tipo: SPLIT - PARED.
Sede: CATASTRO.	Capacidad: 18000 BTU/h.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO Nº 91/2020 "SERVICIO DE MANT. Y REP. DE AA Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH".
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AA TIPO SPLIT DE 18000 BTU.
154	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA DEL COMPRESOR.
148	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CORO MANTENIMIENTO

Firma:
Aclaración: Angel Torres
Sector Responsable Cliente
04/05/2023

Firma:
Aclaración: Oscar Rivero
Técnico Innovar

innovar
Servicios de Ingeniería

20 TAL. 50X3 - 001/1.000