CALTEC S.R.L.

CONVERSION ESTATICA DE ENERGIA
ELECTRONICA INDUSTRIAL

Waldino R. Lovera Esq. Del Carmen
Telefax: 677 562 - Cel. 0981 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TECNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0000791

San Lorenzo, 10 de Junio de 2019

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☑ Otros

Cliente: CONGRESO NACIONAL Dirección:

Solicitante: Equipo: 2 UPS Riello S. N°:

DESCRIPCION DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCION
Mantenimiento correctivo UPS Riello Segun cot. Adj. —		
- Cambio de Filtros Nº 1, 11 (HC)		
- Cambio placa de SINCRONISMO		

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Imprenta CHACO S.R.L. - TEL. 508322.-C178-F106-2 tal 50x2-701-800-190617

ORIGINAL: Obra Blanco - DUPLICADO: Amarillo - TRIPLICADO: Celeste