Intech srl

Representante en Paraguay
Best Generator

WORLDWIDE PARTNER

Asunción, 03 de junio 2020-

INFORME TECNICO

POLICIA NACIONAL – IDENTIFICACIONES SEDE CENTRAL – ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medid	Presentación	Cantidad
1	**Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica**	Unidad	EVENTO	1
1.2	Cambio de aceite motor y lubricantes	Unidad	EVENTO	1
1.3	Cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1
1.4	Cambio de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1
1.5	Cambio de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1
1.6	Cambio de refrigerante anticorrosivo	Unidad	EVENTO	1
1.7	Limpieza del radiador de agua.	Unidad	EVENTO	1
1.8	Reparacion de Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1
1.9	Limpieza general del sitio y del grupo generador.	Unidad	EVENTO	1
1.10	Cambio de medidor de combustible	Unidad	EVENTO	1
1.11	Cambio de las mangueras de Diesel.	Unidad	EVENTO	1
1.13	Cambio de baterias.	Unidad	EVENTO	1
1.14	Purga de aire del sistema de combustible	Unidad	EVENTO	1
1.15	Limpieza de la seccion superior de baterias	Unidad	EVENTO	1
1.16	Desmontaje y montaje del motor de arranque	Unidad	EVENTO	1
1.17	Rebobinado del motor de arranque	Unidad	EVENTO	1
1.22	Cambio del controlador del Grupo Generador	Unidad	EVENTO	1
1.24	Cambio de bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1
1.25	Cambio de termost?to (v?lvula termosr?tica)	Unidad	EVENTO	1
1.27	Cambio de Filtros de aire (por equipo)	Unidad	EVENTO	1
1.32	Limpieza de las canerias de desag?e	Unidad	EVENTO	1
2	**Mantenimiento de genesador electrico**	Unidad	EVENTO	1
2.1	Visita tecnica para Inspeccion general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador.	Unidad	EVENTO	1
2.2	Revision y ajustes del sistema electrico del panel de control del generador	Unidad	EVENTO	1
2.3	Revision y ajustes del sistema de admision, regulador de voltaje y sistema de excitacion	Unidad	EVENTO	1
2.4	Revision y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento	Unidad	EVENTO	1
2.5	Verificacion del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1
2.7	Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente cont?nua.	Unidad	EVENTO	1
2.8	Prueba en vac?o y con carga.	Unidad	EVENTO	1

INTECH S.R.L. RUC 80016795-8 Tel. 676.509

Mirian C. Añasco
Comisario MGAP

DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.

10/06/2020