SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0007798

Cliente: BNF	
Nº Cuenta:	Nº Presupuesto:
Dirección:	Ciudad: Santani
Barrio:	Teléfono:
Dirección de mail:	Celular:

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (/) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (/) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....

Descripción del trabajo realizado

Se realizo cambio de sensor vibración de la zona 22, (Part 2)
Tambien se regularon los sensores de la zona 21 (Part 3)
Que Funcionando

Check List

1	Prueba de Sistema	SI	NO
2	Test ok	SI	NO
3	Prueba de Equipo	SI	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO

5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Vibracion	1	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: En caso de volver a dar falso disparo se recomienda el cambio del sensor ATM 21

Técnicos: Pedro A. Gilberto R

Fecha de Inicio: 26 / 10 / 23 Hora de llegada: 10:00 Fecha de Finalización: 26 / 10 / 23 Hora de Salida: 13:00

Gilberto R

Firma Técnico

Aclaración

Firma Cliente/Contacto

Lic. Ramón A. Ramírez M.
Enc. Subgerencia
B.N.F. - Suc. San Estanislao

BANCO NACIONAL DE FOMENTO * BNF * Sucursal San Estanislao

Aclaración

Richar Ebert Toledo Bareiro

De: Ramon Alberto Ramirez Melgarejo
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 12:49
Para: Richar Ebert Toledo Bareiro
Asunto: RV: CONFORMIDA DE TRABAJO

De: Ramon Alberto Ramirez Melgarejo
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 12:33
Para: Richar Ebert Toledo Bareiro <richartoledo@bnf.gov.py>
CC: Joel Americo Nuñez Estigarríbia <joelnunez@bnf.gov.py>
Asunto: RE: AUTORIZACION PARA INGRESO A TECNICOS DEL GRUPO S.I.T. PARA ASISTENCIA TECNICA S.A. SUCURSAL BNF- SAN ESTANISLAO

Me dirijo a esa Gerencia con el fin de informar que en fecha 26 de Octubre 2023, se ha realizados los trabajos de verificación de alarma con los técnico de la empresa SIT, se solucionaron los inconveniente y dando mi conformidad al trabajo realizados por los señores: GILBERTO RIVEROS y PEDRO QUIÑONEZ.

ATTE:

LIC. RAMON A. RAMIREZ M.
ENC. SUBGERENCIA – SUC. 18 SAN ESTANISLAO
0343 420 262/201 Interno 9493
Calle 14 de Mayo N° 778 c/ Padre Molas
San Estanislao - Paraguay
www.bnf.gov.py
BNF
GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUÁI REKUÁI

De: Richar Ebert Toledo Bareiro <richartoledo@bnf.gov.py>
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 10:01
Para: Joel Americo Nuñez Estigarríbia <joelnunez@bnf.gov.py>; Ramon Alberto Ramirez Melgarejo <ramonramirez@bnf.gov.py>
CC: Operaciones Alarmas <operaciones.alarmas@sit.com.py>; Rubén Flores <coordinacion.tecnica@sit.com.py>; Renzo Flores <renzo.flores@sit.com.py>; admin <juan.medina@sit.com.py>; Juan Paredes <juan.paredes@sit.com.py>; Juan Carlos Villalba Delgado <juanvillalba@bnf.gov.py>
Asunto: AUTORIZACION PARA INGRESO A TECNICOS DEL GRUPO S.I.T. PARA ASISTENCIA TECNICA S.A. SUCURSAL BNF- SAN ESTANISLAO

Buen día Sres.
SUCURSAL BNF- SAN ESTANISLAO

Nos dirigimos a ustedes, por la presente para comunicarles y solicitarles **"AUTORIZACION"** para el ingreso a los técnicos de la empresa **"GRUPO S.I.T"**
prestataria del servicio de asistencia integral al Sistema de Alarmas y Monitoreo de ATMs del BNF, para verificación y asistencia técnica al sistema de
alarmas de la sucursal los técnicos designados son los Sres.;