Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010072

Fecha: 24-05-21 Solicitante: Cooperación Internacional piso 9

Cliente: M.R.E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial: 04-01-14-1383/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	portatil	220v.	5,2A	21°C	10°C	180	40 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A portatil de 12.000 Btu/h marca tokyo
Mantenimiento preventivo
* Carga de gas refrigerante

Conforme Cliente

Firma

Nombre Secretario Néstor Piñanez Quintana
Jefe
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección de Cooperación Internacional

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doná

Nº 0010070

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 24-05-21 Solicitante: Cooperación Internacional piso 9

Cliente: M.R.E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial: 04-01-14-0833/06

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	contal	220 v	9,2 A	20°	10°	280	78

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A contal de 60.000 Btu/h marca FEGN
Mantenimiento preventivo

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Jefe
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Cooperación Internacional

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Nº 0010067

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 24-05-21

Solicitante: Unidad de Anticorrución piso 9

Cliente: M. R. E

Dirección: Palma y 14 de mayo

Cód. Patrimonial: 04-06-09-0043/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220	4,2A	20	10	166	78

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 18000Btu/marca MIDAS
Mantenimiento preventivo
*Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Denise Monti

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad de Anticorrupción

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010066

Fecha: Asu 24-05-21 Solicitante: Unidad de Anticorrupción piso 9

Cliente: M. R. E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v.	7,2A	20C°	10C°	270	72 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 18.000 Btu/h marca MIDAS
Mantenimiento preventivo
Carga de gas refrigerante

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Unidad Anticorrupción

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duro

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010062

Fecha: As 24-05-21 Solicitante: Recurso humanos

Cliente: Mantenimiento de Relaciones Exteriores piso 10

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	split	230	7,2A	21C°	11C°	276	75(0)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 12.000 BTU/h marca MIDAS

Mantenimiento preventivo

Conforme Cliente

Firma

Nombre Lic. Rocío Lacarini Subrogante Director de Recursos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duro

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010061

Fecha: As 24-05-21 Solicitante: Recurso humano

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores piso 10

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220	4,2A	21°	11°	266	76

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 18.000 Btu/h marca MiDAs
Mantenimiento preventivo

Conforme Cliente

Firma

Nombre Lic. Rosi Azucena Salinas
Director de Recursos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010063

Fecha: 25-05-21 Solicitante: Recurso humanos

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores piso 10

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial: 04-01-01-0133/04

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
12.000	split	220	3,2A	21C	11C	270	120

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 12.000 Btu/h marca electra
Mantenimiento preventivo

Conforme Cliente

Firma

Nombre Lic. Rocío Agustina Salinas Gómez
Directora de Recursos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010060

Fecha: As 24-05-21 Solicitante: Recurso humano

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores piso 10

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial: 04-01-11-0189/15

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220	5,2A	20C	10C	270	76(0)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 24.000 Btu/h marca Comfostar
Mantenimiento preventivo
+ Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Lic. Rocío [illegible]
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré