Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010177

Fecha: 10-8-2022 Solicitante: Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
36.000	Split	380	10	20°C	10°C	250 LB	65 LB

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento Gral a Aire Acond. marca Gree
* Carga de gas
* Cambio de Filtro de gas
* Cambio de terminal para compresor 4
* Cambio de contactor trifásico.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE LEGALIZACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cristian Dario Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010176

Fecha: 10-6-2022 Solicitante: Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 18000	Split	220	7	20°c	10°c	250 Lb	65 Lb

10 Tal. 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento Cond, marca Midea
* Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Cristian Darío Legüizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE LEGALIZACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN