INFORME TECNICO: O.P. N° /2020, CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE 2019

DIBEN

LISTADO DE SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA DIBEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

Item	N° Informe Tecnico	Codigo Patrimonial	MARCA	Descripcion del Servicio/Modelo de Equipo	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	48324	2304.38.39.4968	GOTZE	**Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU**			
				Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 12.000 BTU frio/calor, mantenimiento preventivo	1	161.167	161.167
				Provisión y Cambio de compresor rotativo de 220 volt 50 hz	1	309.834	309.834
				Rebobinado de motor ventilador del codensador 220volt	1	89.650	89.650
				Provisión y Carga de Gas Refrigerante F22 por equipos	1	137.666	137.666
				SUB TOTAL			**698.317**
2	48327	2304.18.19.6568	GOTZE	**Aire Acondicionado Split de 36.000 BTU - ARCHIVO**			
				Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 36.000 BTU frío/calor	1	205.334	205.334
				Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volt	1	119.900	119.900
				Provisión y cambio de placa electrónica con control frío/calor	1	99.000	99.000
				Adaptación de rulemanes al motor ventilador del condensador debe de incluir trabajo de tornería	1	64.533	64.533
				Sustitución de cableado de interconexión electrica, unidad interior exterior. Con cable multifilar de 2mm y 1mm por metro	14	16.500	231.000
				Provisión y cambio de transformador 220 volts 24 wats 2 amp	1	58.667	58.667
				Provisión y carga de gas refrigerante F22 por equipos	3	170.333	510.999
				SUB TOTAL			**1.289.433**
3	48328	2304.44.50.7828	GOTZE	**Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU**			
				Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 24.000 BTU frio/calor - mantenimiento	1	165.167	165.167
				Provisión y Carga de Gas Refrigerante F22 por equipos	2	102.667	205.334
				Provisión e instalación de tubo PVC para drenaje por metro lineal	6	9.533	57.198
				SUB TOTAL			**427.699**
4	48332	2304.79.80.7836	MIDAS	**Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU**			
				Acondicionadores de Aire Split, de pared, de 12.000 BTU frio/calor	1	161.167	161.167
				Provisión y Carga de Gas Refrigerante F22 por equipos	1	137.666	137.666
				Provisión e instalación de tubo PVC para drenaje por metro lineal	3	11.367	34.101
				SUB TOTAL			**332.934**
TOTAL GENERAL							**2.748.383**

GHIZ INGENIERIA
Servicios en Ger
de Carlos A. Holtzberger Za