**CGI** COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.

ASCENSORES OTIS PARAGUAY

Asunción, 20 de septiembre del 2022

**Señores**
**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**
**HOSPITAL DE CLINICAS**
**Atn. : Arq. Cristina Orué – Directora Dpto Tecnico y Mantenimiento**
**Tel: 481 561**
**Presente**

**Asunto: Informe Técnico**
**Ref: NL – TEC Nº 1190/2022**

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 24/2022 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022 – ID Nº 415.626**

| COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | |
| **Ítem** | **Código de Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** |
| 1 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza de sala de máquinas. | Unidad | EVENTO | 88 |
| 2 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza con soplador y aspirador de todos los circuitos del tablero de mando y fuerza | Unidad | EVENTO | |
| 3 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza de todas las piezas de cabina por dentro y por fuera | Unidad | EVENTO | |
| 4 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de la rampa | Unidad | EVENTO | |
| 5 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste del limitador | Unidad | EVENTO | 198 |
| 6 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de fin de carrera | Unidad | EVENTO | |
| 7 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de regla de seguridad | Unidad | EVENTO | |
| 8 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de mecanismo de puerta | Unidad | EVENTO | |
| 9 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste del freno | Unidad | EVENTO | |
| 10 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de brazos de puertas de cabina | Unidad | EVENTO | |
| 11 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de bornera de cabina y pavimento | Unidad | EVENTO | |
| 12 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de fusible de mando y de fuerza | Unidad | EVENTO | |
| 13 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de iluminación de cabina | Unidad | EVENTO | |
| 14 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de señalizador de cabina | Unidad | EVENTO | 110 |
| 15 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de nivelación | Unidad | EVENTO | |
| 16 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de cavo de regulador de velocidad y de tracción | Unidad | EVENTO | |
| 17 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de corrediza de contrapeso y de cabina | Unidad | EVENTO | |
| 18 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de contrapeso | Unidad | EVENTO | |
| 19 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza y ajuste de polea de tracción y de regulador de velocidad | Unidad | EVENTO | 88 |

Pastor Filártiga c/ Avda. Prócer Agustín Yegros
Tele Fax: (595-21) 612-601-612-605-612-609
Correo: 1385; E-mail: cgiotis@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

Avda. San Jose; Edif. Residencial Fuji, piso 1, Of. 101; Tele Fax: (595-61) 503576
E-mail: cgiotis_cde@otis.com.py
Ciudad del Este - Paraguay

Ramon Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hosp. de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTD.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza, lubricación y ajuste de guía de cabina y contrapeso | Unidad | EVENTO | |
| 21 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza, lubricación y ajuste de motor de tracción | Unidad | EVENTO | |
| 22 | 72154010-001 | Inspección, Limpieza, lubricación y ajuste de regulador de velocidad | Unidad | EVENTO | |
| 41 | 72154010-001 | Contactor de fuerza de 40A 110v con contacto auxiliar | Unidad | EVENTO | 14 |
| 42 | 80111613-9999 | Mano de obra ítem anterior | Unidad | EVENTO | 14 |
| 43 | 72154010-001 | Contactor de fuerza de 12A 110v con contacto auxiliar | Unidad | EVENTO | 14 |
| 44 | 80111613-9999 | Mano de obra ítem anterior | Unidad | EVENTO | 14 |
| 45 | 72154010-001 | Fuente conmutada de 110v | Unidad | EVENTO | 14 |

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID N° 416.626. Acorde a la orden de compra N° 92594

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

**Dpto Tecnico**
**Cía. Comercial General Industrial S.R.L**

Ing. Ramo
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas

Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
HOSPITAL DE CLÍNICAS

**Facultad de Ciencias Médicas**
**Hospital de Clínicas**