DocuSign Envelope ID: 7700B077-996C-4CD0-BCC7-571CF846B0F1

A: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE

ÑEEMBUCU

INFORME TECNICO DE
ELEVADORES

Por la presente , se pasa a detallar la descripción de los trabajos realizados en el marco de la Contratación directa, cuya descripción es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PILAR" El
mantenimiento preventivo, como su nombre lo expresa "previene" posibles accidentes y trasguarda la seguridad de las personas que lo utilizan frecuentemente.
Se realizó el mantenimiento preventivo de los ascensores n°87779 y 87778, consistente en limpieza general, ajustes, verificación, reparación y control de los mismos como ser: Limpieza integral de cubos, verificación y control definterruptor del final de carrera,limpieza de poleas tensoras, prueba, verificación y reparación de intercomunicadores decabina, verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles ygiratorias trabajen libremente, limpieza integral de sala de máquina, limpieza de cuadro de comandos, limpieza control de estado y funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés., control de funcionamiento de iluminación interior de cabina , controlde posibles
agrietamientos, etc.
De acuerdo a la orden de servicio N° 36.

Observaciones: en los equipos N° 87779-87778 falta cambio de cabo de tracción de ½, tres cabos para cuatro paradas, cabo de reguladores de velocidad y cambio de aceite EM33

DocuSigned by:
Vanessa Ortiz
4D7B2552F0554BB...