3(tres)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001114

San Lorenzo, 03 de Noviembre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P Dirección: Departamento de Seguridad

Solicitante: Equipo: UPS S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	2	
UPS marca APC		
* Verificación del banco de baterías	OK	
* La UPS en funcionamiento Normal	OK	
		Daniel Espinola

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

4 (cuatro)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001113

San Lorenzo, 03 de Noviembre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: S.T.C. Primario Cultural

Solicitante: ..... Equipo: UPS S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	1	
UPS marca Conversol		
x Verificación del banco de baterías	01	
x Verificación de bateria y Soldadura	01	
x la UPS en funcionamiento Normal	01	
		Daniel Quiñonez

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

5 (cinco)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001112

San Lorenzo, 03 de Noviembre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: Sede Social

Solicitante: Equipo: UPS S.Nº

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	1	
UPS marca Conversen		
de Verificación de la Entrada y Salida-	UR	
de limpieza Total de la UPS	01	
de la UPS en Funcionamiento Normal	01	
Obs: Se recomienda el cambio Total		
del banco de baterías		Daniel Quiñonez

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

6 (seis)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001111

San Lorenzo, 03 de Noviembre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☐ Otros

Cliente: B.C.P Dirección: Sobrino

Solicitante: Equipo: UPS S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	1	
UPS marca Conversa		
* Verificacion de la Entrada y Salida	ok	
* Verificacion del banco de baterias	ok	
* La UPS en funcionamiento Normal	ok	
OBS: Se recomienda el cambio total		
del banco de baterias		
		Daniel Giménez

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD