Airmect

Nº 0010416

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 18-11-21 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
72000	Ducto	380	10	20°C	10°C	250	65

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento preventivo y correctivo

RELACIONES EXTERIORES Dpto. Mantenimiento y Servicios

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airnect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010411

Fecha: As 18-11-21 Solicitante: D.O.J

Cliente: M.R.S

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24000	Split	220	8	20°c	10°c	280	65

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Aire Acond. de 24.000 btu marca VCP
* Provisión y Cambio de capacitor de 60 uF.
* Carga de gas
* Reparación de motor ventilador del condensador
* Adaptación de rulemanes al motor ventilador.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Juan Pico

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010413

Fecha: Asu 18-11-21 Solicitante: Recursos Energéticos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 12.000	Split	220	7	20°C	10°C	230 lb	85 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Aire Acondicionado de 12.000 btu marca JAM.
* Mantenimiento preventivo
* Cambio de motor compresor rotativo.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Emilio Cuba

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS
UGRF

Técnico

Firma Romero

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010415

Fecha: As 18-11-21 Solicitante: Secretaria Dirección Administrativa

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18000	Split	220	8	20°c	10°c	225	65 Lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

a Mantenimiento preventivo de 18000 btu marca VCP

Conforme Cliente

Firma

Nombre Arq. Pamela Noguera

Dirección Administrativa

Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Oscar Romero.