ISI-SERVIS

REFRIGERACION - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL- CONSTRUCCIONES – SERVICIOS TECNICOS- METALURGICA – MONTAJES EN ACERO INOX.

TEL. 0984.767964 Ñemby PARAGUAY

INFORME TECNICO N°: 0022 Fecha: 05/11/2024

NOMBRE: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO Asistencia técnica para: LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/24 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY" ID N° 443.526., que se detalla a continuación:

Licitación: 443526 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY				
Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY				
Ítem	**Descripción**	**Código patrimonial**	**Atributos**	**Cantidad**
107	Limpieza general de equipos (compresores y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso techo/cassete		unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16
	Aire GOTZE DE 48.000 BTU	28-03-04-0529-08		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0529-10		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0529-11		
	Aire GOTZE DE 48.000 BTU	28-03-04-0529-07		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-03		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-04		
	Aire RDC DE 48.000 BTU	28-03-01-14856		
	AIRE MIDEA DE 48.000 BTU	28-03-02-21171		
	AIRE MIDAS DE 48.000 BTU	28-03-04-0213		
	AIRE RDC DE 48.000 BTU	28-03-01-14855		
	AIRE MIDAS DE 48.000 BTU	28-03-04-0212		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0466-16		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0466-14		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0466-13		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-05		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-06		
108	Limpieza y revision de cañerias de drenaje y bandeja de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso techo/cassete		unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	16
	Aire GOTZE DE 48.000 BTU	28-03-04-0529-08		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0529-10		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0529-11		
	Aire GOTZE DE 48.000 BTU	28-03-04-0529-07		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-03		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-04		
	Aire RDC DE 48.000 BTU	28-03-01-14856		
	AIRE MIDEA DE 48.000 BTU	28-03-02-21171		
	AIRE MIDAS DE 48.000 BTU	28-03-04-0213		
	AIRE RDC DE 48.000 BTU	28-03-01-14855		
	AIRE MIDAS DE 48.000 BTU	28-03-04-0212		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0466-16		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0466-14		
	Aire AIRWAY de 48.000 BTU	28-03-04-0466-13		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-05		
	Aire GOTZE de 48.000 BTU	28-03-04-0529-06		

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas del PBC, acorde a la orden de compra y / o servicio **N° 0098918.**

.....

Isidro Saldaña ISISERVIS

.....

Prof. Dr. Luis Ortigoza Alvez
Coordinador de Carrera
Filial Santa Rosa del Aguaray
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Facultad de Ciencias Médicas

DEPI FACI HOS (4)ITE 1 2 F Inte N° Fecha DF ADQ F