DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: CD Nº 72/2022-	**Número de Contrato: 80/2022.**
Nombre del Llamado: ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA REPUESTOS DE LUCES DE PISTA DEL AIG-	
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs. 150.000.000-** **Monto certificado: Gs. 150.000.000-**
Proveedor: MARESAGA S.R.L. (ID: 417639)	
Periodo: 2022	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: VICTOR ORREGO.	**S/ Res. N°:** ----------	**AERA N°: 42/2022**
Fiscal Adjunto:----------	**S/ Res. N°:** ----------	**AERA N°:** ----------

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 15 días del mes de Febrero del año 2023.

Certifican

Fiscal Titular	**Fiscal Adjunto**

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 21 FEB 2023 Hora: 08:33
Encargado: Camilo Cesar Fernández Mora Dpto. Fiscalización - GA - SDAF

V° B°

Natalia Arrúa
Dpto. Fiscalización - GA - SDAF

CP Juliana Moret
Gerente Int. Gerencia Administrativo
Dirección de Aeropuertos

Observaciones:

ANEXO

Ítem	Detalle del Bien o Servicio proveído Descripción	Unidad	Cant.
1	Transformador toroidal de aislamiento en serie, nominal 10/15W, corriente primaria 6.6A, corriente secundaria 6.6A, frecuencia 50HZ, para Luces de TAXI WAY.	Unid	11
2	Transformador toroidal de aislamiento en serie, nominal 45W, corriente primaria 6.6A, corriente secundaria 6.6A, frecuencia 50HZ, para Luces de borde de pista	Unid	11
3	Transformador toroidal de aislamiento en serie, nominal 65W, corriente primaria 6.6A, corriente secundaria 6.6A, frecuencia 50HZ, para Luces de aproximación a cabecera de pista.	Unid	11
4	Acoplamiento rompible de aluminio, rosca inferior 2" GAS, completo con 8 tornillos de bloqueo para poste de 60mm de diámetro.	Unid	10
5	Kit conector Primario Macho - Hembra, para cable apantallado (blindado), tamaño 6mm2 (8 AWG) Diámetro interior 7.0-10.5mm Diámetro exterior 10.0-14.5mm	Unid	60
6	Kit conector Secundario, para cable de dos polos, tamaño 4-6mm2 (12-10/8 AWG) Diámetro exterior 8.5-13.5mm.	Unid	56
7	Kit de receptáculo Secundario de conexión para cable de dos polos, tamaño 4-6mm2 (12-10/8 AWG) Diámetro exterior 8.5-13.5mm.	Unid	55

Certifican

VICTOR ORREGO.
Fiscal Titular

Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

CP Yeliana Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos