Airmect

Nº 0010097

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 08-07-2021 Solicitante: Enlace FF.AA

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	8	20°c	10°c	250 Lb	65 Lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento correctivo y preventivo de Aire Acond. de 24.000 BTU/h.
* Carga de gas
* Cambio de cap. de marcha del compresor de 60 uf.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Ariel Villalba

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ASESORIA DE DEFENSA Y ENLACE FF.AA.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010096

Fecha: 08-09-2021 Solicitante: Enlace FF.AA

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	8	20°c	10°c	230 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento correctivo y preventivo de Aire Acond. de 18.000 marca
* Carga de gas
* Adaptación de rulemanos al motor ventilador del evaporador
* Adaptación de rulemanos al motor ventilador del condensador

Conforme Cliente

Firma

Nombre Ariel Villalba

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ASESORÍA DE DEFENSA Y ENLACE FF.AA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero