De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/ Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py / M.R. Alonso, Paraguay.

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

# INFORME DE ASISTENCIA TECNICO N° 017

## DATOS DELCLIENTE:

Fecha: 12/12/2019

Nombre: **Facultad de Ciencias Médicas**
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

## DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y mantenimiento de Sistema de Agua Potable.

## DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y mantenimiento de Sistema de Agua Potable:

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 32 | MC-Hidrosfera de 400L ( Provision y cambio de tanque,Desarmar, cambiar Flexible, camara, limpiar, cambiar sello, eliminar perdidas) | Unidad | EVENTO | 2 |
| 33 | MC-Hidrosfera de 200L ( Provision y cambio de tanque,Desarmar, cambiar Flexible, camara, limpiar, cambiar sello, eliminar perdidas) | Unidad | EVENTO | 1 |
| 34 | MC- Valvula mariposa y con volante lubricado de 4 de alto caudal(Provision y cambio de valvula,Desarmar Lijar disco base de disco, reten.) | Unidad | EVENTO | 1 |
| 35 | MC- Valvula mariposa de 4 de alto caudal(Provision y cambio de valvula,Desarmar Lijar disco base de disco, reten.) | Unidad | EVENTO | 1 |
| 36 | MC- Valvula mariposa de 2 de alto caudal(Provision y cambio de valvula,Desarmar Lijar disco base de disco, reten.) | Unidad | EVENTO | 1 |
| 37 | MC- Valvula esferica de 2 de alto caudal(Provision y cambio de valvula,Desarmar Lijar disco base de disco, reten.) | Unidad | EVENTO | 1 |
| 38 | MC- Valvula de retencion vertical de 4(Provision y cambio de valvula,Desarmar Limpiar, ajustar) | Unidad | EVENTO | 1 |

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 370312. Acorde a la orden de compra N°0084999.-

JR INGENIERIA
Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas
Arq. María Cristina Ortiz Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS



Observación: Fecha:

Verificado por: Aclaración: