Nº 0008549

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-04-21 Solicitante: D. de correo Diplomatico

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores Edif. Patria

Dirección: pte. Franco c/ Ayolas Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v	9,2A	21C	11C	275	72 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

A.A split de 24.000 Btu/h marca UCP
✓ Cambio de filtro de gas 5/8 con torca
✓ Detección de perdida de gas con nitogeno Soldadura, Cierre
✓ Cambio de terminal 3 tres del motor compresor
✓ Provisión y cambio de cañería de cobre alta y baja con aislación térmica y cinta terminación 5ml
✓ Sustitución de cableado de interconexión electrica unidad interior exterior cable de 2mm y 1mm 5ml
✓ Provisión y carga de gas R22
✓ Cambio de válvula de expansión o tubo capilar

Conforme Cliente

Firma

Nombre Jorge Alberto Insfrán Krauer
Funcionario
Dirección de Correo Diplomático
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré