TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 038

Fecha: 27/10/2020

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)

Presente

UBICACIÓN: Secretaría General

Item Nº	Descripcion
3	Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca JAM de 24.000 BTU tipo SPLIT
3.1	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire
3.2	Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas
3.3	Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas
3.4	Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje
3.5	Lubricación de motores
3.6	Lubricación de ventiladores
3.7	Medición de Carga del motor ventilador
3.8	Medición del compresor
3.9	Revisión del funcionamiento de contactores
3.12	Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja
3.14	Rebobinado motor ventilador del condensador 220v
3.16	Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frio/calor
3.22	Provisión y cambio de aislación térmica
3.25	Provisión y cambio de aleta del condensador
3.28	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
3.29	Provisión y cambio de capacitor de arranque
3.32	Provisión y carga de gas

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9
Propietario / Técnico

Firma de Conformidad de Servicio
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ★ ANEAES ★