Petersen CAT

MANTENIMIENTO MENSUAL DE QUIPOS

N° 0020224

Cliente: HOSPITAL DE CLINICAS 61

Responsable: ..... Fecha: 30-01-20

Modelo del Grupo: CAT3512B ..... N° de Serie: CAT3512BPYA11005

Horas de Grupo: 221,7 Hrs

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO
TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

CONTROLES CON MOTOR PARADO

	1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	/
	Drenar combustible del tanque	NP
	Chequeo de cañerías y tuberías de combustible	/
	Drenar trampa de agua (si tiene)	/

	2 SISTEMA DE AIRE Y VENTILACIÓN	X
	Limpiar filtro de aire	/
	Controlar estado de limpieza del radiador	/

	3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	X
	Verificación de cantidad de refrigerantes	/
	Chequear tensión de correas	/
	Chequeo de mangueras de agua, pérdidas	/
	Pérdidas del radiador	/

	4 SISTEMA DE LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	/

	5 SISTEMAS DE ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	/
	Revisión del cargador de baterías	/
	Nivel de voltaje de baterías	/
	Nivel de electrolito en baterías	NP
	Limpieza sección superior de baterías	/
	Verificar estado de bornes del motor de arranque	/
	Estado de fusibles de protección	/

	6 GENERALES	X
	Chequeo de protectores en mal estado	/
	Apariencia general	/
	Limpieza del generador	/
	Controles visual de fijación y posicionamiento	/
	Control de cables sueltos, flojos, pelados, quemados	/
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	/

CONTROLES CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	90°C
Presión	5 BAR
Alternador	27,3 VDC
Hora de inicio	221,7 Hrs

Tensión de Ande (V.)	380-220V
Tensión de generador (V.)	380-219V
Frecuencia: (Hz)	50,1 HZ
Intensidad de corriente: (A)	—
Ruidos anormales	—

Ajustes de tiempos de llave de transferencia

TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	
Transferencia	
Retransferencia	
Enfriamiento	

Pérdidas de aceite, ninguna:	
Pérdidas de refrigerantes, ninguna:	

Visor PRINT - Yegros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
2D Block: 50 x 3 - Del 019.501 al 020.500 - 02/12/2019

OBSERVACIONES: * CARGADOR DE BATERIA = 26,4 VDC

* FECHA DE BATERIA = AGOSTO 2019

* NIVEL DE COMBUSTIBLE = 52 %

FIRMA: .....

TÉCNICO: ARNALDO FRANCO

FIRMA: Juan Ramón Cruz Arce

RESPONSABLE: .....