ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00886

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA.	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion PQC.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 25, 10, 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de Planta de Tratamiento de agua módulo Osmosis inversa, lavado y contralavado de ácido, cuba de agua filtrada. Verificacion de bomba diafragma, presiones y flujos de agua tratada y de concentrado. Mantenimiento de bomba de agua cruda. Mantenimiento de bomba de agua de retrolavado. Mantenimiento y ajuste de Controlador de presiones de línea. Verificacion y ajuste de presiones de línea de trabajo y de stand-by. Mantenimiento de osmosis calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Cesar Vegros
Fecha: 25 - Octubre - 2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-