Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010132

Fecha: PS 29-08-22 Solicitante: Mecip

Cliente: M.H.E

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
*60000	split	380v	9.2A	20C°	10C°	270	76 (v)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento preventivo correctivo de A.A split de
*60000 Btu marca Konei
* Carga de gas
* cambio de capacitor de marcha del motor ventilador
* Cambio de contactor trifasico
* Cambio de transformador
* cambio de compresor alternativo

Conforme Cliente

Firma

Nombre Sergio Noguez

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MECIP Coordinación
Ministerio de Relaciones Exteriores
República del Paraguay

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010138

Fecha: 29-08-22 Solicitante: Secretaría General

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220	7,2A	20°C	10°C	270	75 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento y reparación de AA split de 24.000 Btu/h marca Kanon
✓ Rebobinado de motor ventilador del condensador
✓ Adaptación de rodamientos al motor ventilador del condensador
✓ Colocación de placa electrónica con control remoto frío calor
✓ Carga de gas

Conforme Cliente

Firma: Sigfrido Muñoz

Nombre: Sigfrido Muñoz

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Secretaría General

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duré