Airnect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010044

Fecha: 5-7-2022

Cliente: MRE

Solicitante: Dirección Gral de Contrato

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/24.000	Split	220	9	20°c	10°c	250 lb	105 lb

10/Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Un Aire Acondicionado de 24.000 b/h marca Consistor
* Cambio de capacitor de arranque del motor compresor 60 uF
* Carga de gas
* Cambio de placa electrónica
* Rebobinado de motor ventilador del condensador
* Adaptación de alternancia al motor ventilador del condensador.

Conforme Cliente

Nombre: Ismael Fernandez

Técnico

Firma

Nombre: Oswaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010170

Fecha: 5-7-2022 Solicitante: Diabnóte

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura - Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	10	20°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Cambio de placa electronica a Aire Acond. de 24.000 btu marca Confortar
* Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre **Alvaro Dos Santos**
Subjefe de Gabinete

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Barrosso