CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51246

Fecha: Asunción, 11 de Noviembre de 2022			
Señores: ARMADA PARAGUAYA – COMAR		R.U.C.:	
Dirección: AVDA STELLA MARIS Y HERNANDARIAS		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
WINDMAN	SPLIT	Nº 8041	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
	60.000 BTU		TIPO SPLIT.
			(3) CARGA DE GAS REFRIGERANTE POR LITRO
			(1) MANO DE OBRA
			(1) CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO
			(1) MANO DE OBRA
			(1) CAMBIO DE TURBINA Y PALETA
			(1) MANO DE OBRA
			(1) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL
			EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
			(1) MANO DE OBRA

Sgto.
Victor Ledesma

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay