**INFORME TECNICO**

**MADES**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11 DIC 2023 |
| **Informe N°** | **10** |
| **Presupuesto N°:** | **10** |

Contratacion Directa N° 10/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE" ID N°4360.40

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

| **A.A Tipo: Split** | |
|---|---|
| **BTU:** | 12.000 |
| **Patrimonio:** | 2321-7-110 |
| **Item** | **Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire** |
| 61 | LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA |
| 62 | LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA |
| 63 | LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA |
| 64 | LIMPIEZA DEL FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA |
| 65 | LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA |
| 66 | MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA |
| 67 | LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR |
| 68 | MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR |
| 69 | LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA |
| 70 | CARGA DE GAS REFRIGERANTE |
| 71 | MANO DE OBRA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE |

Atentamente.

Técnico Responsable de R y G

Juan Galarza
Técnico en Refrigeración
MN 17-4[illegible]

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

Administrador de la Sede