FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TECNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 07/ 10 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Salida de Emergencia – Planta Baja
Marca/Tipo: Tokyo / Chunlan Tipo Split Capacidad: 12.000 BTU
Nº Patrimonial: 13-05-11-68

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 12.000 BTU		
1	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 12.000 BTU	Unidad	1
4	Cambio de capacitor- Split de 12.000 BTU	Unidad	2
8	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
17	Provisión y cambio de ventilador de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
46	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 12.000 BTU	Unidad	2

Mantenimiento preventivo de la unidad evaporadora y condensadora, revisión de partes mecánicas y motrices. Desmontaje de motor ventilador de compresor para cambio de la misma. Cambio de capacitores en el ventilador forzador y compresor de la unidad compresora. Prueba de detección de pérdidas de gas y posterior regulación de carga de gas. Cambio de aislaciones en los extremos de la interconexión.

FYA
Servicios de Ingeniería
FYA Servicios de Ingeniería

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DARIO ROLON
Jefe de Servicios
Generales