CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N° 33 /2020

A: **Lic. NELSON DAVALOS,**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

REF: Informe

FECHA: 15/07/2020

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **LA ALPACA S.R.L.**, según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los **""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,"**

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, COMUNICACIÓN ORAL Y SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA.	• JUNIO /2020

Se adjunta documentos presentados por la empresa.

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBI CONFORME
Fecha: 15/07/2020 Hs:.....

Firma
Econ. Tania Dávalos Larroza
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 29/Junio/2020

1 - SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA Y ALARMAS CONTRA INTRUSOS

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

Nº	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO B= Bueno	ESTADO M= Malo	INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
1.1	Panel Central de Control. CADDX, NX-8, NETWORK.	1	Sala Control	/		Sin inconvenientes técnicos.		
1.2	Batería de gel 7,5 AH. YUASA, NP-712V.	1	Sala Control	/		Limpieza.		
1.3	Teclado alfanumérico de control LED. CADDX, NX.-148.	1	Sala Control	/		Todas sus teclas en buen estado.		
1.4	Sirena de 30 W. Con caja protectora. REVERE.	3		/		Prueba de aviso.		
1.5	**Contactos magnéticos (puertas y ventanas):**	185		/				
	Nivel Planta Baja			/				
	Nivel 1º y 2º Piso			/		Detección correcta		
	Nivel 3º y 4º Piso			/				
	Nivel 5º y 6º Piso			/				
	Nivel 7º Piso y Azotea			/				
1.6	**Detectores duales (infrarojo + microondas):**	141		/				
	Nivel Planta Baja							
	Nivel 1º y 2º Piso			/		Encendido y detección correcto.		
	Nivel 3º y 4º Piso			/				
	Nivel 5º y 6º Piso			/				
	Nivel 7º Piso y Azotea			/				
1.7	Panel Central alarmas con pulsadores de pánico - ADEMCO	1	Sala Control	/		Buenas condiciones		
1.8	Pulsadores de pánico	32		/		Prueba individual.		
1.9	**Cerradura electrica de seguridad.**	18		/		Ajuste		
1.10	**Cerradura electromagnética**	10	Celdas	/		Ajuste menores.		
1.11	Brazos hidraulicos	26				" "		

Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por: Representante Legal Empresa Contratista :	Supervisión PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

Vicente Oviedo
Técnico - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

RICARDO ALEGRE

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
C. R. de Piribebuy N° 2020
Asunción - Paraguay

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ - SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 29/JULIO/2026

2 - DETECCION ELECTRONICA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
2.1	Panel Central de Control. EDWARDS	1	Sala Control					
2.2	Teclado alfanumérico de control con pantalla, EDWARDS	1	Sala Control					
2.3	Detector de humo con sensor de temperatura. FIRE LITE	389						
	Detectores en Planta Baja							
	Detectores en 1° Y 2° Piso						PANEL CON FALLAS.	
	Detectores en 3° Y 4° Piso							
	Detectores en 5° Y 6° Piso							
	Detectores en Azotea y 7° Piso							
2.4	Detector termovelocimétrico. EDWARDS	39						
2.5	Alarmas audio visuales EDWARDS	22						
2.6	Pulsador manual. EDWARDS	22						
2.7	Carteles de señalización de salida. ATOMLUX	89						
2.8	Equipos de iluminación de emergencia. VCP	179						
2.9	Baterías de respaldo,	2						

Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista :**	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ**

Vicente Oviedo
Técnico - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

RICARDO ALEGRE

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
C. R. de Fuenmayor Pope
Asunción - Paraguay

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 29/JUNIO/2020

3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
3.1	Monitor de 22"	6	Sala Control	BUEN ESTADO				
3.2	Grabador digital de 16 canales, DAHUA 1	1	Sala Control	2 Discos duros de 2Tb -			Graba por 15 días - Estaba mal programado. Corregido.	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA 2	1	Sala Control	2 Discos duros de 2Tb -			Graba x 30 días - " programado como confirmo.	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA 3	1	Sala Control	2 Discos duros de 2Tb -			Graba x 20 días - Programación corregida	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA 4	1	Sala Control	2 Discos duros de 2Tb -			Graba x 20 días - Programación corregido.	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA 5	1	Sala Control	2 Discos duros de 2Tb -			Graba x 20 días - Mal programado.	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA 6	1	Sala Control	Se agrega 1 HDD - AHORA 2			HDD - Graba x 20 días - Mal Programado.	
3.3	Cámaras fijas	85						
	Camaras color en Planta Baja							
	Cámaras color Nivel 1º y 2º Piso							
	Cámaras color Nivel 3º y 4º Piso			CAMBIO DE CONECTORES.				
	Cámaras colo Nivel 5º y 6º Piso							
	Cámaras color Nivel 7º Piso y Azotea			SE CAMBIÓ UNA CÁMARA EN AZOTEA.				
3.4	Controlador de cámaras moviles.	1	Sala Control	Pruebas de movimientos PAN/TILT/ZOOM.				
3.5	Cámara móvil.	1						
3.6	Cám,aas en ascensoes	3	Ascensores	—				
3.7	U.P.S de respaldo - 10 Kva y 1 KVA	7	Sala Control		(d)		1 UPS dañado. Debe ser cambiado.	
3.8	Protector externo de cámaras moviles .	1	Patio	—				
3.9	Gabinetes de cámaras exteriores	14	Fachadas	—				

Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal Empresa Contratista :	Supervisión PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA
Vicente Oviedo Técnico - Servicios Generales Circunscripción Judicial de Caazapá	RICARDO ALEGRE LA ALPACA SRL REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS C. Tte. Fleitas N° 1020 Asunción - Paraguay	Lic. Janiz Centurión A. Encargada - Servicios Generales Circunscripción Judicial de Caazapá

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO

FECHA: 28/ Junio/2020

4- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

Nº	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
4.1	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	/		Los 4 módulos en línea. ✓		
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	/		Ajuste de cableado.		
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	/		" de relays.		
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	/				
4.2	Software de gestión. INTEGRA 32	1	Sala Control	/		Funciona correctamente		
4.3	PC de gestión. (CPU, Monitor, teclado, mouse).	1	Sala Control	/		Verificación de funcionamiento.		
4.4	Cerraduras eléctricas.-	5		/		Ajustes menores.		
4.5	Cerraduras electromagnéticas	7		/		Funcionan bien.		
4.6	Brazos hidráulicos	7		/				
4.7	Baterías de respaldo. YUASA, YA-NP712V.	3		/		Buen Estado.		
4.8	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Acceso Jueces	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Sala Control	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Acc Funcionar.	/		Todas las lectoras de proximidad funcionan bien.		
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Estacionam. 1	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Estacionam. 2	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	7º Piso	/				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	7º Piso	/				
4.9	Tarjetas de proximidad. HUGHES. HID.PROXCARDII	200		/				

Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista :**	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**
Vicente Oviedo **Técnico - Servicios Generales** **Circunscripción Judicial de Caazapá**	Ricardo Duarte LA ALPACA SRL REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS C. R. de Asunción N° 2029 Asunción - Paraguay	**Lic. Janiz Centurión A.** **Encargada - Servicios Generales** **Circunscripción Judicial de Caazapá**

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ ★ SERVICIOS GENERALES

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 28/Junio/2020

5 - SISTEMA DE AUDIO SALAS DE JUICIOS ORALES

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
	SALA DE JUCIOS ORALES N° 1 - PLANTA BAJA							
5.1	Amplificador de audio.- CSI-SPECO	1	S J O PB	/		Prueba	General de audio.	
5.2	Parlantes para interiores adosados.	6	S J O PB	/		Sonido	bueno.	
5.3	Micrófono inalámbrico.	1	S J O PB	/		Prueba	de Operación	
5.4	Base para micrófono inalámbrico.	1	S J O PB	/		Se encuende	bien.	
5.5	Micrófono alámbrico. CSI-SPECO	6	S J O PB	/		Control	de sus tomas	
5.6	Mezclador de audio	1	S J O PB	/		Ajuste	de canales.	
5.8	Pedestal para micrófono	1	S J O PB	/				
	SALA DE JUCIOS ORALES N° 2- 1° PISO							
5.1	Amplificador de audio.- CSI-SPECO	1	S J O 1° PISO	/		Control	de tensión eléctrica.	
5.2	Parlantes para interiores adosados.	6	S J O 1° PISO	/		Ajuste	de audio.	
5.3	Micrófono inalámbrico.	1	S J O 1° PISO	/		Control	de baterías.	
5.4	Base para micrófono inalámbrico.	1	S J O 1° PISO	/		Se encuende	correctamente	
5.5	Micrófono alámbrico. CSI-SPECO	6	S J O 1° PISO	/		Pruebas	de funcionamiento.	
5.6	Mezclador de audio	1	S J O 1° PISO	/		Ecualización.		
5.8	Pedestal para micrófono	1	S J O 1° PISO	/				

Firma Encargado del Edificio

Vicente Oviedo
Técnico - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Ejecutado por Representante Legal
Empresa Contratista :

Ricardo Alegre

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
C. R. de Fruto N° 2026
Asunción - Paraguay

Supervisión
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 28/JUNIO/2020

6 - SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORAL INTERNA Y EXTERNA

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
6.1	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/				
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/				
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/				
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	/				
6.2	Sintonizador de radio AM/FM	1	Sala Control	/				
6.3	Mezclador.	1	Sala Control	/				
6.4	Reproductor de discos compactos	1	Sala Control	/				
6.5	Parlantes para interiores REVERE	152		/				
	Parlantes para interiores Planta Baja			/				
	Parlantes para interiores 1º y 2º Piso			/				
	Parlantes para interiores 3º y 4º Piso			/				
	Parlantes para interiores 5º y 6º Piso			/				
	Parlantes para interiores 7º Piso y Azotea			/				
6.6	Parlantes para interiores adosados.	6		/				
6.7	Potenciómetros.	20	Varios	/				
6.8	Micrófono para mensajes	1	Sala Control	/				
6.9	Intercomunicadores.	1		/				

Firma Encargado del Edificio

Vicente Oviedo
Técnico - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Ejecutado por Representante Legal
Empresa Contratista :

Ricardo Alcedo

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS
C. R. de Asunción N° 2028
Asunción - Paraguay

Supervisión
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

Lic. Janiz Centurión R.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES

LA ALPACA

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: 29/Junio/2020.

7 - CAMARA GESELL

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
	SISTEMA DE VIDEO			B= Bueno	M= Malo			
7.1	Monitor color de 19 ".	1	Cámara Gesell	—		No se observan fallas.		
7.2	Grabador digital de 4 canales,	1	Cámara Gesell	—		Graba automáticamente, al encenderse.		
7.3	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	—				
	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	—		Imágenes correctas.		
	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	—				
	Cámaras color Móvil	1	Cámara Gesell	—				
7.4	Controlador de cámaras moviles.	1	Cámara Gesell	—		Prueba de movimientos PTZ.		
7.5	U.P.S de respaldo	1	Cámara Gesell	—		Respaldo bueno.		
7.6	Grabador externo	1	Cámara Gesell	—		Graba audio y video.		
	SISTEMA DE AUDIO							
7.7	**Amplificador de audio.**	1	Cámara Gesell	—		Ajuste de Volumen.		
7.8	**Mezclador de audio**	1	Cámara Gesell	—		Control de botoneras.		
7.9	**Micrófono de ambiente**	1	Cámara Gesell	—				
	Micrófono de ambiente	1	Cámara Gesell	—		Recepción de señales: Ok. ✓		
7.10	**Parlantes para interiores**	1	Cámara Gesell	—				
	Parlantes para interiores	1	Cámara Gesell	—		Sonido bueno.		
7.11	**Micrófono inalámbrico**	1	Cámara Gesell	—		Pruebas		
7.12	**Auricular - SHURE**	1	Cámara Gesell			Pruebas.		

Firma Encargado del Edificio

Vicente Oviedo
Técnico - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Ejecutado por Representante Legal
Empresa Contratista

Ricardo Alcaro

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS
G. R. de Francia N° 2066
Asunción - Paraguay

Supervisión
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

Lic. Janiz Centurión R.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
SERVICIOS GENERALES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY