ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº998 c/ Arasa

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MODALIDAD :..... CORRECTIVO

En la Ciudad de Asunción , a los 27 días del mes de Setiembre de 2024, se deja constancia entre las Partes , de la realización satisfactoria a los servicios de mantenimientos correctivos del Ascensor nº 124810 (SEDE 1 DUPLEX) conforme a la Orden nº 49954 con las siguientes descripciones de trabajos realizadas:

- MODULO MACB GEARLESS - 3Z.0598.BZ.2 (ITEM 2.191)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE MODULO MACB GEARLESS - 3Z.0598.BZ.2(ITEM 2.192)
- TRANSFORMADOR DE SINCRONISMO 23VA 21/42V - 380V - X08.044..028 (ITEM 2.295)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE SINCRONISMO 23VA 21/42V - 380V - X08.044..028 (ITEM 2.296)

astelev
Ascensores
Servicio Técnico

TECNICO ASTELEV

ADMINISTRADOR DE LA SEDE

P/A Diego García León
Administración Sede 1
Ministerio Público