Aduana
Paraguay

CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

FL_ADQ_04 - Rev. 03

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 26/ 09 / 2023

PROVEEDOR: RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ. **RUC Nº:** 2390524-7

Conforme a lo solicitado a través de la Orden de Compra y/o Servicio correspondiente, se procede a recepcionar el bien y/o servicio, expresando la conformidad de los mismos con relación a las especificaciones realizadas, de acuerdo al cronograma de entrega y/o los plazos establecidos contractualmente, no registrándose retrasos en su provisión.

Nº FACTURA	FECHA DE FAC.	Nº NOTA REMISIÓN	FECHA NOTA DE REMISIÓN	Nº ORDEN DE COMP. Y/O SERV.	RECEPCIONADO POR
001-002-0000850	26/9/2023	001-002-0000290	26/9/2023	729	Adriana Barrios Asistente Administrativo Dpto. de Serv. Generales - DAF Funcionario

Observación:
Corresponde al pago por servicios de mantenimientos e instalación de aires acondicionado en el Edificio de la DNA1 . Se deja constancia que se procede a la firma de control de calidad en el Departamento de Servicios Generales por ser el encargado de fiscalizar los servicios.

Encargado de Control de Calidad y/o responsable del servicio

Lic. Ángel Daniel Monreale
Jefe
Departamento de Servicios Generales
Gerencial General de Aduanas

Verificado y aprobado el bien y/o servicio recibido por los funcionarios intervinientes, procédase con los trámites correspondientes para el pago.

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador de Recursos Administrativos
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

4

INFORME DE TRABAJOS

FECHA: 26/9/2023

Señores

Direccion Nacional de Aduanas

DNA 1

RUC: 80029222-7

N° de Orden de Servicio: 729

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS		
Item	**Descripcion**	**Cantidad**
1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mant Preventivo AA Tipo Split Limpieza de Condensador Mano de Obra. por servicio prestados	55
12	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mant Correctivo AA Tipo Split Carga de gas refrigerante Mano de Obra. por servicio prestados	55
2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mant Preventivo AA Tipo Split Limpieza de Evaporador Mano de Obra. por servicio prestados	55
24	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mant Preventivo AA Tipo Split Deteccion de perdida de gas y soldadura de cierre Mano de Obra. por servicio prestados	55
3	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mant Preventivo AA Tipo Split Limpieza de careta y filtro Mano de Obra. por servicio prestados	55
4	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mant Preventivo AA Tipo Split Limpieza de Drenaje Mano de Obra. por servicio prestados	55
5	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado.Mant Preventivo AA Tipo Split Lubricacion de ventilador y buje de motor del ventilador Mano de Obra. por servicio prestados	55

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortiz
RUC: 2[illegible]4-7
Tecnico RAGO Import.

Encargado Aduanas
Pedro Ramón Torres.