TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 018

Fecha: 27/02/2020

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Presente

UBICACIÓN: SECRETARIA GENERAL

Item Nº	Descripcion
3	Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca JAM de 24.000 BTU tipo SPLIT
3.1	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire
3.2	Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas
3.3	Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas
3.4	Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje
3.5	Lubricación de motores
3.6	Lubricación de ventiladores
3.7	Medición de Carga del motor ventilador
3.8	Medición del compresor
3.9	Revisión del funcionamiento de contactores
3.10	Revisión del funcionamiento de reles
3.11	Revisión del funcionamiento de temporizadores
3.12	Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja
3.29	Provisión y cambio de capacitor de arranque
3.32	Provisión y carga de gas

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

Firma de
Conformidad de Servicio

Sergio Daniel Barreto
Jefe
Dpto. de Servicios Generales