H. Petersen CAT

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

N° 0031588

Cliente: Cabildo.		O.T.N°
Fecha: 29 de noviembre del 2022.	Técnico: Guillermo Rodriguez / Giovanni Ojeda	
Mod. Gen.: 500 - C15	Serie N°: CAT00C15TL8B00424	Horas de Grupo: 164.9.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se asiste al lugar y se realiza el mantenimiento correspondiente al grupo generador, el cual consiste en lo siguiente:
Cambio de aceite lubricante del motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro trampa de agua de combustible, cambio de filtro de aire, corrección de nivel de liquido refrigerante, provición e instalación de dos baterias CATERPILLAR de 100A/h.
El equipo queda fuera de servicio hasta descartar fallas del E.C.M o circuito electrico.

OBSERVACIONES: Se constato falla en velocidad del motor por posible falla del E.C.M del motor, queda pendiente verificación de la computadora y sistema electrico.

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO

Julio C Moreno
ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA TÉCNICO

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

VISUAL PRINT - Yegros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
O Block: 50 x 3 - Del 031.351 al 032.650 - 19/09/2022