Airmect

Nº 0010481

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 10-12-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: MRE

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
		DEL SISTEMA ELECTRICO					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs: Provisión y colocación de Tubo Fluorescente de 40 watts cambio colocación de reactores electrónico. Foco Tipo LED hasta 18 watts. Artefacto de luces Tipo LED circular de 8" EDIFICIO DENIGNO LÓPEZ Salón Principal, Salón Conferencia, Sanitarios Pasillos y Frente de Ascensores.
Según Orden de Servicio Nº 5617/21.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero