INFORME TECNICO

MADES

Fecha:	**4/9/2023**
Informe N°	**2**
Presupuesto N°:	**7451**

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE" ID N°426.157 - CD N°05/2023

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
BTU:	12.000
Patrimonio:	2321-8-117
Item	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire**
61	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
62	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
63	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
64	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
65	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
66	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
67	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
68	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
69	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
72	SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
73	MANO DE OBRA - SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
116	MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO
117	MANO DE OBRA - MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO
119	PROVISION DE TUBERIA DE COBRE Y DRENAJE PARA DUCTO (METRO LINEAL)
120	MANO DE OBRA - PROVISION DE TUBERIA DE COBRE Y DRENAJE PARA DUCTO (METRO LINEAL)

Atentamente.

Técnico Responsable de R y G

RG de Ricardo Galarza
Cel.: 0981 560 915

Oscar Pintos
Jefe
Jefe Dpto. Servicios Generales MADES

Administrador de la Sede