INPACO CONDUCTORES ELECTRICOS

Industria Paraguaya de Cobre S.A.

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD

DOMICILIO: Avenida N° [illegible] Barrio [illegible] Asunción

TELÉFONO: [illegible]

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001-0138852

MOTIVO DEL TRASLADO	N° DE COMPROBANTE DE VENTA	N° DE COMPROBANTE DE [illegible]	FECHA DE EXPEDICIÓN
VENTA	A [illegible]		
FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA	CIUDAD	DEPARTAMENTO
01/02/2022			
FECHA DE TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE LLEGADA	CIUDAD	DEPARTAMENTO
01/02/2022			
KM RECORRIDOS	[illegible]	MOTIVO	Nº DE RUA
			MARCA DEL VEHÍCULO
			NOMBRE CONDUCTOR
			DOMICILIO CONDUCTOR

Fabricación de otros equipos eléctricos

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Mariscal López N° 3658

Asunción

Barrio de La Mora

Tel. (595) 21 591 [illegible]

[illegible]

E-mail: [illegible]

www.inpaco.com.py

VILLARICA OFICINA

Ruta Mariscal [illegible] y Coronel [illegible]

Villarrica - Paraguay

Teléfono (595) 521 [illegible] 240

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir cantidad, características, calidad, marca, etc. Datos de relevancia de la mercadería)	
6.120	M	Preensamblado XLPE 2x16 mm2	BO-1020
28.000	M	Preensamblado XLPE 2x16 mm2	BO-1000
5.880	M	Preensamblado XLPE 2x16 mm2	BO-980
44.000	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2	BO-1000
1.010	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2	BO-1010
990	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2	BO-990

Recibí conforme Mercadería y Factura N° 138852

LPI ANDE N.° 1631/2021
LOTE 5
Contrato N.° 8402/2021
Depósito Boggiani
Remisión: 136852

CONVENIO ANDE-ITAIPÚ

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI SECCIÓN RECEPCION

RECIBIDO

Christian D. Zarate Valdez
Jefe Dep. Boggiani
ANDE

FIRMA

ACLARACION

C.I. N°

FECHA 01/02/22

RECEPTOR

FECHA

CONTROLADOR

ACF - F - 031

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

NUMERO: 29/2022

FECHA: 25/01/2022

REFERENCIA: LPI N° 1631/2021, Contr.: 8402/2021

CONTRATISTA: INPACO S.A.

FECHA DE INSPECCION: 21/01/2022

LOCAL DE INSPECCION: FABRICA DE INPACO - VILLETA

ITEM N°	ESP. TEC. ANDE N°	DESCRIPCION DEL MATERIAL INSPECCIONADO	Cantidad inspeccionada	Entrega en depósito
1	03.21.38 - Rev. 4	Cable preensamblado con aislacion en XLPE 3x70 + 1x50 mm2 para lineas aereas de baja tension	50.000 metros	Boggiani

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO

OBSERVACIONES: Correponde al pedido de inspección presentada en Mesa de Entrada como ExpedienteN°: SG/DSME/1000005978/2021 en fecha 30/12/2021

ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE MUESTRAS SELECCIONADAS DEL LOTE:
INSPECCION VISUAL[X] VERIFICACION DE DIMENSIONES [X]; ENSAYOS DE RECEPCION: ELECTRICOS [X]

NOTA IMPORTANTE:
A - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO, Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
B - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio. Para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

NUMERO: **044/22**

FECHA: 31/01/2022

REFERENCIA: Contrato Nº 8402/2021 (L.P.I ANDE-SBE Nº 1631/2021)

PROVEEDOR: Industria Paraguaya de Cobre S.A. (INPACO S.A.)

FECHA DE INSPECCION: 28-29 de enero de 2022

LOCAL DE INSPECCION: INPACO S.A. (Villeta)

ITEM Nº	ESP. TEC. ANDE Nº	DESCRIPCION DEL MATERIAL ACEPTADO	Cantidad	UM	Lugar de Entrega
1	03.21.28-Rev. 4	Cable preensamblado para BT con aislación en XLPE, 3 x 70 + 1 x 50 mm2	45.000	m	Boggiani
2	03.21.28-Rev. 4	Cable preensamblado para BT con aislación en XLPE, 2 x 16 mm2	90.000	m	Boggiani

OBSERVACIONES: Solicitud de inspección: Expedientes SG/DDS4/1000005981/2021 (30/12/2021) y SG/DD/1000007140/2022 (25/01/2022).-

NOTA IMPORTANTE:

A - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO, Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

B - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

ORIGINAL: Proveedor — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. de Ctrol de Suministro de Materiales de Distrib.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía electrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

IMPACO CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Industria Paraguaya de Cobre S.A.

FECHA DE EMISIÓN 14/12/2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD
DOMICILIO España N° 1 Pte. C/ Padre Cardozo
TELÉFONO 213 2152 / RUC O C.I.N° 30009735-1 N° PEDIDO 79.458

NOTA DE REMISIÓN N° DE TIMBRADO 14781325 FECHA INICIO VIGENCIA 28/04/2021 FECHA FIN VIGENCIA 30/04/2022 RUC 80001881 - 8
N°001-001-0137006

MOTIVO DEL TRASLADO	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº DE TIMBRADO
VENTA	137006	CREDITO		
FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
14/12/2021				
FECHA DE TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE LLEGADA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
14/12/2021				
KM RECORRIDOS	FECHA DE INICIO DEL TRASLADO AL PUNTO DE LLEGADA	MOTIVO	Nº DE RUA	Nº DE RUA DE TRAMO DEL PRODUCTO SEMIELABORADO

Fabricación de otros equipos eléctricos

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Mariscal Lopez N° 5405
esq. Gral. Caballero
CASI. DE LA MORA
Tel. (595)21 919 035
(595)21 919 0434
E-mail: info@impaco.com.py
www.impaco.com.py

PLANTA INDUSTRIAL
Ruta Mcal. López y Centenario
VILLETA - PARAGUAY
Teléfono (0235) 462 242 / 462 242

IMPRESO EN: IMPRESCANES 2000 S.R.L. R.U.C. 80027239-6 Dr. Gondres Ovelar 1781 Tel. 595-972-121 826 Fax: 595 (21) 501 - 137 501 - 501 - 84021

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (de la mercadería o mercaderías de la operación de compra o de venta / Datos de interés de la mercadería)	
1.020	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2	BO-1070
51.000	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2	BO-1000
1.050	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2	BO-1050
6.930	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2	BO-690
50.000	M	Preensamblado XLPE 4x16 mm2	BO-1000

LPI ANDE N.º 1831/2021
LOTE 5
Contrato N.º 8402/2021
Depósito Boggiani
Remisión: 137006

MARCA DEL VEHICULO	TRANSPORTISTA
NOMBRE CONDUCTOR	RUC O C.I. CONDUCTOR
DOMICILIO CONDUCTOR	

Recibí conforme la Nota de Remisión y Factura N° 137006

ANDE IDPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO
FIRMA
ACLARACIÓN
FECHA 14.12.21
FIRMA:
ACLARACIÓN: Christian D. Zarate Valdez
ANDE
FECHA
RECIBIDO POR
CONTROLADO POR

ACF - F - 031

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

NUMERO: 613/21

FECHA: 15/12/2021

REFERENCIA: Contrato N° 8402/2021 (L.P.I. ANDE N° 1631/2021)

CONTRATISTA: INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A - INPACO S.A

FECHA DE INSPECCION: 13 de diciembre de 2021

LOCAL DE INSPECCION: INPACO S.A (Villeta)

ITEM N°	ESP. TEC. ANDE N°	DESCRIPCION DEL MATERIAL ACEPTADO	Cantidad	UM	Lugar de Entrega
1	03.21.38-Rev.4	Cable preensamblado de 3 x 70mm2 + 1 x 50mm2, con aislación en XLPE para red de distribución en Baja Tensión.	60.000	M	Boggiani
2	03.21.38-Rev.4	Cable preensamblado de 4 x 16mm2, con aislación en XLPE para acometida y/o distribución en Baja Tensión.	50.000	M	Boggiani

OBSERVACIONES: Materiales a utilizarse en el "**Adquisición de Cables de Distribución - Lote 5**".

Solicitud de inspección: Expediente **SG/DDS4/1000003399/2021**.-

NOTA IMPORTANTE:
A - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO, Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
B - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

15/12/2021

ORIGINAL Contratista — 1ª COPIA Deposito ANDE — 2ª COPIA Dpto de Ctrol de Suministro de Materiales de Distrib

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE.

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

INPACO
CONDUCTORES ELECTRICOS
Industria Paraguaya de Cobre S.A.

FECHA DE EMISIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD
TELÉFONO

NOTA DE REMISIÓN
Nº DE TIMBRADO
FECHA INICIO VIGENCIA
FECHA FIN VIGENCIA
RUC 80001851 - 8
Nº001-001- 0136597

MOTIVO DEL TRASLADO	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº DE TIMBRADO
FECHA INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA	CIUDAD	DEPARTAMENTO
FECHA TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE LLEGADA	CIUDAD	DEPARTAMENTO
KILÓMETROS RECORRIDOS	MOTIVO	Nº DE RUA	Nº DE RUA SEMI-REMOLQUE
		MARCA DEL VEHÍCULO	TRANSPORTISTA
		NOMBRE CONDUCTOR	RUC O C.I. CONDUCTOR
		DOMICILIO CONDUCTOR	

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA	
100,000	M	Preensamblado XLPE 2x16 mm²	RC-1000

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PLANTA INDUSTRIAL
F - 031

LPI ANDE N.° 1631/2021
LOTE 5
Contrato N.° 8402/2021
Depósito Boggiani
Remisión: 136597

Nº 136597.

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
FIRMA RECIBIDO
FIRMA..... FECHA 06/12/21
ACLARACIÓN.....

INPACO
CONDUCTORES ELECTRICOS
Industria Paraguaya de Cobre S.A.

FECHA DE EMISIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD
TELÉFONO

NOTA DE REMISIÓN
Nº DE TIMBRADO
FECHA INICIO VIGENCIA
FECHA FIN VIGENCIA
RUC 80001851 - 8
Nº001-001- 0136589

MOTIVO DEL TRASLADO	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº DE TIMBRADO
FECHA INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA	CIUDAD	DEPARTAMENTO
FECHA TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE LLEGADA	CIUDAD	DEPARTAMENTO
KILÓMETROS RECORRIDOS	MOTIVO	Nº DE RUA	Nº DE RUA SEMI-REMOLQUE
		MARCA DEL VEHÍCULO	TRANSPORTISTA
		NOMBRE CONDUCTOR	RUC O C.I. CONDUCTOR
		DOMICILIO CONDUCTOR	

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA	
50,000	M	Preensamblado XLPE 4x16 mm²	RC-1000

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PLANTA INDUSTRIAL
AC9 - F - 031

LPI ANDE N.° 1631/2021
LOTE 5
Contrato N.° 8402/2021
Depósito Boggiani
Remisión: 136589

Nº 136589

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP BOGGIANI SECCIÓN RECEPCIÓN
FIRMA RECIBIDO
FIRMA..... FECHA 06/12/21
ACLARACIÓN.....

ADE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

NUMERO: 576/2021

FECHA: 03/12/2021

REFERENCIA: LPI 1631/21 Cont. 8402/21

CONTRATISTA: INPACO S.A.

FECHA DE INSPECCION: 01-12-21

LOCAL DE INSPECCION: INPACO - VILLETA

ITEM Nº	ESP. TEC. ANDE Nº	DESCRIPCION DEL MATERIAL INSPECCIONADO	Cantidad inspeccionada	Entrega en depósito
1	03.21.38-Rev.4	Cable preensamblado para B.T. con aislación de XLPE 2X16 mm²	100.000 mts.	Boggiani
2	03.21.38-Rev.4	Cable preensamblado para B.T. con aislación de XLPE 4X16 mm²	50.000 mts.	Boggiani

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO

OBSERVACIONES: Corresponde al pedido de inspección presentada en mesa de entrada como Exp. SG/DSME/1000003397/21

ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE MUESTRAS SELECCIONADAS DEL LOTE.

INSPECCION VISUAL [X] VERIFICACION DE DIMENSIONES [X]; ENSAYOS REALIZADOS: MECANICOS [-] ELECTRICOS [X]

VERIFICACION DE RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL, ESPESOR [X] ADHERENCIA [-] UNIFORMIDAD [-]

NOTA IMPORTANTE:

A- PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO, Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA

B- LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADO HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE

C- LA ACEPTACIÓN DEL(LOS) LOTE(S) DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISIÓN DE MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Departamento DD/SMD
Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD
Sección Control de Calidad

03/12/2021

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Fiscalización ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro de Materiales D

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ARPACO CONDUCTORES ELECTRICOS
Industria Paraguaya de Cobre S.A.

FECHA DE EMISIÓN 24/11/2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD
DOMICILIO: España N°. 1268 C/ Padre Cardozo
TELÉFONO: 217 2452 / RUC o C.I. N° 80009735-1 N° PEDIDO: 78.897

NOTA DE REMISIÓN
N° TIMBRADO 14777321
FECHA INICIO VIGENCIA 20/04/2021
FECHA FIN VIGENCIA 30/04/2022
RUC 80001801-9
N°001-001-136209

136209

MOTIVO DEL TRASLADO	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° DE TIMBRADO
VENTA	136209	CREDITO		
FECHA DE INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
24/11/2021				
FECHA DE TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE LLEGADA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
24/11/2021				
KM. RECORRIDOS	CAMBIO DE FECHA DE TERMINO DE TRASLADO O PUNTO DE LLEGADA	MOTIVO	N° DE RUA	N° DE RUA DEL REMOLQUE/ARACTO DEL REMOLQUE

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE CALLADA (Indicar cantidad o peso, unidad de medida o de volumen o de número. Datos de interés según la mercadería)	MARCA DEL VEHÍCULO	TRANSPORTISTA
60.000	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2 BO-1000	NOMBRE CONDUCTOR	NRO. C.I. CONDUCTOR
			DOMICILIO CONDUCTOR	

Fabricación de cinta aislante y equipos eléctricos

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Mariano Larios N° 5450
esq. Gral. Caballero
PROD. DE LA MORA
Tel. (595)21 510 635
(595)21 510 0614
E-mail: info@arpaco.com.py
www.arpaco.com.py

PLANTA INDUSTRIAL
Ruta Nral. Lopez y Ontaneda
VILLETA - PARAGUAY
Teléfono: (0228) 555 242 / 555 249

ACF - F - 031

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
LPN/ANDE N.º 1631/2021 FECHA 25/11/21
LOTE 5
Contrato N.º 8402/2021
Depósito Boggiani
Remisión: 136209
ACLARACIÓN: Christian D. Zárate Valdez
Jefe DSA/CAMI
ANDE

Recibí conforme Mercadería y Factura N° 1362001

FIRMA
ACLARACIÓN
C.I. N°
FECHA
ENTREGADO POR
CONTROLADO POR

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

NUMERO: **562/21**

FECHA: 26/11/2021

REFERENCIA: Contrato N° 8402/2021 (L.P.I. ANDE N° 1631/2021)

CONTRATISTA: INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A - INPACO S.A

FECHA DE INSPECCION: 23 y 24 de noviembre de 2021

LOCAL DE INSPECCION: INPACO S.A

ITEM N°	ESP. TEC. ANDE N°	DESCRIPCION DEL MATERIAL ACEPTADO	Cantidad	UM	Lugar de Entrega
1	03.21.38-Rev.4	Cable preensamblado de 3 x 70mm2 + 1 x 50mm2, con aislación en XLPE para red de distribución en Baja Tensión.	60.000	M	Boggiani

OBSERVACIONES: Materiales a utilizarse en el "**Adquisición de Cables de Distribución - Lote 5**".

Solicitud de inspección: Expediente **SG/DDS4/1000002956/2021**.-

NOTA IMPORTANTE:

A - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO, Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

B - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Sect. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing. Francisco J. Coronel B.
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD

26/11/2021

ORIGINAL Contratista | 1ª COPIA Deposito - ANDE | 2ª COPIA Dpto. de Ctrol de Suministro de Materiales de Distrib

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

PACO
CONDUCTORES ELECTRICOS
Paraguaya de Cobre S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD
DOMICILIO: España N° 1266 C/ Padre Cardozo
TELÉFONO: 217 2452 / RUC O C.I. N° 80069735-1 N PEDIDO: 29.246

NOTA DE REMISION
N° DE TIMBRADO 14797325
FECHA INICIO VIGENCIA 30/04/2021
FECHA FIN VIGENCIA 30/04/2022
RUC: 80001681 - 6
Nº001-002-0135277

O DEL TRASLADO	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº DE TIMBRADO
	135277	CREDITO		
DE INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
11/2021				
A DE TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
05/11/2021				
KM. RECORRIDOS	CAMBIO DE DESTINATARIO TERMINO DE TRASLADO POR DEVOLUCIÓN	MOTIVO	Nº DE RUA	Nº DE RUA DE REPARTIDOR CONTRATADO GEOREFERENCIAL

	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (incluir cantidad y número de lote de mercadería de quiebra o de interna / Datos de identificación del vehículo)	MARCA DEL VEHICULO	TRANSPORTISTA
Fabricación de otros equipos eléctricos	14.000	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2 RO-1000	NOMBRE CONDUCTOR	RUC O C.I. CONDUCTOR
				DOMICILIO CONDUCTOR	

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Madame Lynch N° 5484
esq. Gral. Caballero
FIDO DE LA MORA
Tel: (0021) 510 630
(0021) 510 001/4
e-mail: info@paraco.com.py
www.paraco.com.py

PLANTA INDUSTRIAL
Ruta Km4 Lopez y Centenario
VILLETA - PARAGUAY
(0226) 552 242 / 552 249

LPI ANDE N.º 1631/2021
LOTE 5
Contrato N.º 8402/2021
Depósito Boggiani.
Remisión: 135277

Fecha entrega Mercadería y Factura en:
ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
ACLARACIÓN: Ms'c Ing. Gloria Caballero
FIRMA: DSA/DAM1 FECHA: 05 NOV. 2021
ANDE
ACLARACIÓN:

RECEPTOR CONFORMADO POR

AEF - F - 031

PACO
CONDUCTORES ELECTRICOS
Paraguaya de Cobre S.A.

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2021
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD
DOMICILIO: España Nº 2269 C/ Padre Cardozo
TELEFONO: 217 2455 / RUC o C.I. Nº 80.078.25-1 N PEDIDO 78.297

NOTA DE REMISION
Nº DE TIMBRADO 14727323
FECHA INICIO VIGENCIA 20/04/2021
FECHA FIN VIGENCIA 30/04/2022
RUC 80001581 - 8
Nº 001-001-0135278

...O DEL TRASLADO	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº DE TIMBRADO
	135278	Ckb.Ent		
...DE INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
...11/2021				
...A DE TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE LLEGADA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
05/11/2021				
KM. RECORRIDOS	CAMBIO DE FECHA TERMINO TRASLADO POR MOTIVO DE FUERZA	MOTIVO	Nº DE RUA	Nº DE RUA DE REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Marca, modelo, color, capacidad, serie, chasis, motor, etc. según corresponda. Datos de interés para el control de la mercadería: quiebra o de origen • Datos de interés para el control de la mercadería: cantidad)	MARCA DEL VEHICULO	TRANSPORTISTA
16.000	M	Preensamblado XLPE 3x70+1x50 mm2 RU-1006	NOMBRE CONDUCTOR	RUC O C.I. CONDUCTOR
			DOMICILIO CONDUCTOR	

Fabricación de otros equipos eléctricos

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Mariscal Lynch Nº 5488
esq. Gral. Caballero
FINDO DE LA MORA
Tel.: (595 21) 618 036
(595 21) 615 66 64
Email: info@tripaco.com.py
www.tripaco.com.py

PLANTA INDUSTRIAL
Ruta Mcal. Lopez y Centenario
VILLETA - PARAGUAY
tel (0228) 952 247 / 952 243

ACF - F - 031

LPI ANDE N.º 1631/2021
LOTE 5
Contrato N.º 8402/2021
Depósito Boggiani.
Remisión: 135278

Nombre, cedula de identidad y firma de quien recibe la mercadería: 135278

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO/- SUJETO A INFORME TÉCNICO
Ms. C Ing. Gloria Caballero
FIRMA: DSA/DAM1 FECHA 05/NOV./2021
ANDE
ACLARACIÓN:

ACLARACIÓN
C.I. Nº FECHA
RECIBIDO POR CONTROLADO POR

NAPACO
Productores Electricos
Paraguava de Cobre S.A

FECHA DE EMISIÓN 05/11/2021
NOMBRE O RAZON SOCIAL ADMIN. NAC. DE ELECTRICIDAD
DOMICILIO España Nº 1268 C/ Pedro Cardozo
TELÉFONO 212 2452 / RUC N° 80009235-1 N PEDIDO 78.301

NOTA DE REMISIÓN
Nº DE TIMBRADO 14197331
FECHA INICIO VIGENCIA 28/04/2021
FECHA FIN VIGENCIA 10/04/2022
RUC. 80001801 - 8
Nº001-002-0135282

O DEL TRASLADO	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 135282	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: CREDITO	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº DE TIMBRADO
DE INICIO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE CARGADA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
11/2021 DE TERMINO DEL TRASLADO	DIRECCIÓN DEL PUNTO DE LLEGADA		CIUDAD	DEPARTAMENTO
5/11/2021 KM RECORRIDOS	CAMBIO DE RODEO, INSCRIPTO, PRECINTO, ADICIÓN DE CARGA	MOTIVO	Nº DE RUA	Nº DE RUA DE REMOLQUE / TRACTO / SEMIRREMOLQUE
			MARCA DEL VEHICULO	TRANSPORTISTA
			NOMBRE CONDUCTOR	RUC O C.I. CONDUCTOR
			DOMICILIO CONDUCTOR	

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir cantidad de cajas, bultos o de envase, Datos de referencia de la mercadería)	
100.000	M	Preensamblado XLPE 2x16 mm2	50-1000

Fabricacion de otros equipos electricos

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Madame Lynch Nº 5409
Esq. Prof. Caballero
BARRIO DE LA MORA
Tel. (595-21) 510 895
(595-21) 595 251 2
E-mail: info@napaco.com.py
www.napaco.com.py

PLANTA INDUSTRIAL
Ruta Mcal. Lopez y Centenario
VILLETA - PARAGUAY
(595-33) 50 242 / 052 249

ACF - F - 031

LPI ANDE N.° 1631/2021
LOTE 5
Contrato N.° 8402/2021
Depósito Boggiani.
Remisión: 135282

Recibí conforme Mercadería o Factura Nº 135282

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO - SUJETO A INFORME TÉCNICO
Melo Ing. Gloria Caballero
DSA/DAM1
ANDE
FIRMA: FECHA 05 NOV. 2021
ACLARACIÓN:

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR IMPORTACIÓN Y SUJETOS A VERIFICACIÓN TÉCNICA

Nº 07690

FECHA **05/11/2021**

De: Departamento de Administración de Materiales | A Unidad de Verificación: Departamento de Control de Suministros de Mat 2357

Unidad Solicitante: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución **2357** **DD/SMD**

LPI Nº **1631/2021** | CONTRATO **8402/2021** | Orden de Compra Nº

P.C.M. Nº: | PROVEEDOR **80001881-8** **INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO**

Fecha de Recepción **05/11/2021** | Nota de Remisión **135277,135278,135282**

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0403-0307	30.000,00	02	5	1	CABLE PREENSAMBLADO DE AL AUTOPORT. DE 3X70+1X50 MM²
0403-0383	100.000,00	02	5	3	CABLE AL PREENSAMBLADO 1X16+1X16 MM2

Observación: ADQUISICION DE CABLES DE DISTRIBUCION - CONVENIO ANDE-ITAIPU (ID:396514)

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Ms'c Ing. Gloria Caballero Jefe DSA/DAM ANDE SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 05/11/2021	Martín Darío Ortiz Z. Jefe DSA/DAM Ande JEFE DEPARTAMENTO FECHA 05 NOV. 2021	1a. COPIA: División de Licitaciones y Contratos 2a. COPIA: Unidad Solicitante 3a. COPIA: Gerencia Financiera 4a. COPIA: DSA/DAM

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 078 / 2021
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

Orden de Compra N°

REFERENCIA: Contrato N° 8402/2021 (L.P.I ANDE N° 1631/2021)

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [x] Importación [ ] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° 7690

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	0403037	3000	02	Cable Preensamblado de 3 x 70 mm2 + 1 x 50 mm2, para Red de Distribución en Baja Tensión.
03	0403083	1000	02	Cable Preensamblado de 2 x 16 mm2, para Acometida y/o Distribución en Baja Tensión.

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Proveedor: Industria Paraguaya de Cobre S.A - INPACO S.A

Fecha de recepción: 05/11/2021.-

Sobre muestras del suministro se realizo Inspección visual y dimensional con resultados: ACEPTADO. Las cantidades insertas en este documento, se transcriben de la Comunicacion de Materiales N°: 7690.-

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Inspector
Jefe

FECHA: 05/11/2021

UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES

Jefe

FECHA: / /

[ ] Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)
[ ] 1ª copia: Dpto. Controles (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[X] 3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)