SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4542

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L. **Fecha:** 23/10/24

Orden provision/trabajo: 16

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
2	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
3	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
4	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
5	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
6	1093	Gas refrigerante R410	Mantenimiento	Kilogramo	1,0000	140000	140000
7	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
8	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
9	1735	Guarda motor - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	80000	80000
10	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	80000	80000
11	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
12	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
13	1616	Mano de obra - split de 24.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
14	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
15	1107	Mano de obra por soldadura en caño de c	Mantenimiento	Unidad	1,0000	165000	165000
16	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
17	1093	Gas refrigerante R410	Mantenimiento	Kilogramo	1,0000	140000	140000
18	1437	Mano de obra por carga de gas refrigeran	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
19	1107	Mano de obra por soldadura en caño de c	Mantenimiento	Unidad	1,0000	165000	165000
20	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000

Total General: 5164000

Observación: Corresponde a la LCO N°02/2024

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 23/10/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 23/10/24

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 23 de octubre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000016/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-32397	JAMES	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-42376	RDC	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-32396	JAMES	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			84	Gas refrigerante R410 Split de 18.000 BTU
			85	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-32386	JAMES	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			118	Guarda motor - Split de 18.000 BTU
			119	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
2316-37918	RDC	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			165	Capacitor de marcha del compresor - Split de 24.000 BTU
			166	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
2316-32415	JAMES	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			149	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 18.000 BTU
2316-43022	JAMES	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			153	Gas refrigerante R410 - Split de 24.000 BTU
			154	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 24.000 BTU
			218	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 24.000 BTU
2316-37075	MIDAS	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Rodrigo Cardozo

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento