Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3054

Informe de Recepción

Proveedor: SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO **Fecha:** 13/06/23

Orden provision/trabajo: 06

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1312	Provisión de batería de 180 Ah	División Electrom	Unidad	2,0000	3100000	6200000
2	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000
3	1313	Provisión de batería de 150 Ah	División Electrom	Unidad	2,0000	2150000	4300000
4	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000
5	1313	Provisión de batería de 150 Ah	División Electrom	Unidad	2,0000	2120000	4240000
6	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000
7	1313	Provisión de batería de 150 Ah	División Electrom	Unidad	2,0000	2140000	4280000
8	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000
9	1313	Provisión de batería de 150 Ah	División Electrom	Unidad	2,0000	2150000	4300000
10	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000

Total General: 24145000

Observación:

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 13/06/23

Recibido Por: SR. RUBEN BARRIOS

Fecha: 13/06/23

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

Lambaré, 13 de junio de 2023

Señores

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Presente

Me dirijo a ustedes a fin de presentar Informe referente a la realización de Mantenimientos Preventivos y Correctivos del **Grupo Generador de 550 KVA DIGEAF_ 330 KVA DIGELAB-BIOSEGURIDAD_412 KVA TICS – SIGOR – AD1 Y AD2_400 KVA CONTROL DE ALIMENTOS Y DIGECIPOA_200 KVA LABORATORIO DE NEW CASTLE Y UAPP**

MOTOR DIESEL:

Mantenimiento Correctivo

Se realizó – Provisión de Baterías de 180 Ah (2 unidades)
Se realizó – Provisión de Baterías de 150 Ah (8 unidades)

Observaciones: El equipo se encuentra funcionando con normalidad.

.....

Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC