FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 22 de septiembre de 2022

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID N° 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N° 000191/2022

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
JAMES	Ventana 18000	2316.14682	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU
			24.2	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.37937	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
JAMES	Split 18000	2316.32407	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.16	Capacitor de marcha del compresor
			13.17	Mano de obra por Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor
RBD	Split 24000	2316.35352	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RBD	Split 24000	2316.35371	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
GOTZE	Split 24000	2316.32360	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
JAM	Split 24000	2316.45751	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
JAM	Split 18000	2316.45718	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA