Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010184

Fecha: 10-8-2022 Solicitante: Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 60.000	Split	380	11	20°c	10°c	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento Preventivo a Aire Acond. de 60.000 btu marca TEM
* Cargo de gas
* Rebobinado de motor ventilador del condensador
* Adaptación de rulemanes al motor vent. del condensador
* Cambio de cap. de marcha del ventilador
* Cambio de contactor telefónico
* Cambio de Transformador 220 V. 24 Vol.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cristian Darío Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE LEGALIZACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010135

Fecha: 10-08-2022 Solicitante: Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 60.000	Split	380	11	20°c	10°c	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

x Mantenimiento Gral. a Aire Acond. de 60.000 BTU marca TEM
x Carga de gas
x Rebobinado de motor ventilador del condensador
x Adaptación de rulemanes al motor vent. del condensador
x Cambio de transformador 220 V.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cristian Darío Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE LEGALIZACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010183

Fecha: 10-8-2022 Solicitante: Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 12.000	Split	220	6	20°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal. 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

x Mantenimiento Gral a Aire Acond. de 12.000 bin marca VCP
x Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Cristian Darío Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE LEGALIZACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero