ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Luis María Argaña 161 casi Porvenir

Asunción, 14 de Junio de 2024

INFORME TECNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO (UNVES)

CONTRATO CDNº12/2023 "Mantenimiento y Reparación de Ascensores "

Se realizó la inspección técnica de los ascensores de la Institución , a lo que se ha detectado la siguiente observación:

- Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - UVW Incremental 5Vdc.8192 PPR, dicho repuesto se precisa cambiar
- Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Contrapeso completo guiadores: se encontraba averiado , por lo que no funcionaba correctamente , se recomienda la sustitución del mismo
- Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Artefacto de iluminacion para cabina Fluorescentes LED: dichos artefactos se encontraban quemados , por lo que es menester proceder al cambio

Obs: cada uno de los repuestos recomendados para el cambio respectivo , cuentan con su mano de obra

Astelev
Simon Retamal
Propietario
021 33 88 350

Astelev

Asistencia Técnica de Elevadores