FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 04 de agosto de 2022

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00004/2022

Marca	Capacidad	Código Patrimonial	Ítem	Descripción
RBD	24,000	2316.35360	24.3	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RBD	24,000	2316.35360	14.16	Capacitor de marcha del compresor
RBD	24,000	2316.35360	14.17	Mano de Obra por Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
RBD	24,000	2316.35360	23.7	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
GOTZE	18,000	2316.41166	24.2	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
GOTZE	18,000	2316.41166	23.4	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA