De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICO N° 009

DATOS DELCLIENTE:

Fecha: 17/07/2019

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Sistema de Desagüe Cloacal.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Sistema de Desagüe Cloacal:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	Reparación de desague. Mantenimiento Preventivo. Desinstalación, Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de motobomba de 3 HP	Unidad	EVENTO	1
2	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de motor compresor de aire marca SUPER LIENE	Unidad	EVENTO	1
3	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Desinstalación Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de motobombas sumergibles correspondientes a la fosa de desagüe de 1,5kw marca TSURUMI PUMP	Unidad	EVENTO	1
4	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Desinstalación Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de motobomba de 5 hp marca TSURUMI PUMP de defoamind	Unidad	EVENTO	1
5	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Vaciamiento completo de la parte líquida y sólida y limpieza de cámaras de agua cruda de los reservorios.	Unidad	EVENTO	1
6	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Desinstalación, Limpieza, instalación y puesta en marcha de los filtros de motores sumergibles.	Unidad	EVENTO	1
7	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de motobombas sopladores de 3,7 KW marca EXELLENT POWER	Unidad	EVENTO	1
8	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de tablero de control automático, cambio de empalmes, limpieza de bornes, ajuste de barras, relees, fusibles, selectora, reprogramación de controlador y alternador	Unidad	EVENTO	1
9	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de reja de protección de 12m lineal, reparación de puertas, barandas, pintura sintética.	Unidad	EVENTO	1

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 359471. Acorde a la orden de compra N°0083686.-

JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

Habana 199 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py

Ricardo Rivas
Administración H.C. - F.C.M.
LIC. RICARDO AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

33	Recibo de Dinero	Monto:				

Observación:

Verificado por: Aclaración: Fecha: