COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Sección de Almacén y Suministros

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOP AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y la **Sr. Luis Irrazábal**, en representación de la empresa **"ELEMEC S.R.L."** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el SO Téc. Jorge Rodríguez, se procede a la recepción de mantenimiento y reparación de aire acondicionado, del Contrato ***N° 45/2024*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 92/310,*** y los Informes Técnicos N°. 12, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Lote 33: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU, Rotulados 5629
1	Unidad	Mantenimiento preventivo
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Carga de gas
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de contactor
1	Unidad	Mano de Obra
[illegible]	Unidad	Cambio de serpentin
[illegible]	Unidad	Mano de Obra
[illegible]	Unidad	Limpieza de serpentin
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
1	Unidad	Mano de Obra
[illegible]	Unidad	Cambio y reparación de placa electronica con control
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Reparación del condensador
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de tuercas de campana
1	Unidad	Mano de Obra
[illegible]	Unidad	Cambios de robinetes
[illegible]	Unidad	Mano de Obra

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: [illegible]

Escaneado con CamScanner

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Sección de Almacén y Suministros

1	Unidad	Cambio de cañeria de bronce (aproximandamente 8 mts)
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de aleta del ventilador
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
1	Unidad	Mano de Obra

En prueba de conformidad con la recepción de mantenimiento y reparaciones de aire acondicionado, siendo las once horas, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Miciades Recalde
SOP AVC. Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Luis Irrazábal
ELEMEC S.R.L.

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

Escaneado con CamScanner